

Vysvětlení zadávací dokumentace

Zadavatel Město Varnsdorf, nám. E. Beneše 470, 407 47 Varnsdorf, IČ 00261718 obdržel žádost dodavatele o vysvětlení zadávací dokumentace k zadávacímu řízení na veřejnou zakázku zadávanou ve zjednodušeném podlimitním řízení dle § 53 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek:

„Výměna oken a vstupních dveří, zateplení fasády, úprava vstupů a střechy administrativní budovy nemocnice č.p. 2559, Varnsdorf“

Dotaz dodavatele:

1) Dotaz č. 1

Dobrý den, v zadávací dokumentaci jsme nenašli (vyjma položkového soupisu v slepém rozpočtu) přesnou specifikaci gastro vybavení. Pro ocenění je zapotřebí bližší specifikace výrobků.

2) Dotaz č. 2

Žádáme o bližší specifikaci závory - viz SO 701_000 - Stavební část, pol. č. 350 kod 7671721 _Záv D+Mtž závora vjezdová - dle specifikace v PD v PD jsme našli pouze její délku 5,6 mb (výkres C_03_Situace_NS)

3) Dotaz č. 3

a) Dle PBŘ by měly být požární dveře kovové a opatřené samozavíračem. V tabulce prvků PSV je uvedena u těchto požárních dveří (D.11 a D.19) uvedena obložková zárubeň a chybí samozavírač. Pokud předpokládáme, že budou zárubně u těchto dveří kovové, pak by měly i ony být ve stejném barevném provedení jako dveře

b) u dveří bez nároků na požární odolnost chybí požadavek na materiálové provedení dveřních křídel Žádáme o upřesnění a doplnění.

4) Dotaz č. 4

Dobrý den, dle výrobce oken a dveří nelze vyrobit pozice O04,O06 a D08 v plastu. Máme nacenit v hliníku?

5) Dotaz č. 5

a) -chybí PD a specifikace Gastro

b) -Chybí PD závora

6) Dotaz č. 6

a) Na stranách 11 a 12 TZ je zmiňované vybavení vybavení (nad rámec gastro):

"Nad rámec technologie gastro vybavení budou vybaveny prostory šatny- skříňkami a dalšími drobnými doplňky, např. držák toaletního papíru, dávkovač mýdla, koš, háčky pro odložení svršků, ručníků a podobně." v zadání jsme takové položky nenašly ... jsou součástí díla či nikoliv?

b) V SO 701_000 jsou dvě položky. 1) položka poř. č.: 206, kod: 7413100.R1, text: D+M vertikální plošiny pro imobilní s nosností 340kg - dle specifikace v PD vč. el. rozvodů a připojení a položka 2) položka poř. č.: 332, kod: 7671632_VZP, text: D+Mtž vertikální zdvihací plošiny velikost plošiny 914x1394mm - dle specifikace v PD vč. kotvení, PÚ, apod. v PD jsme našli pouze 1 plošinu, není v zadání duplicitně?

Vysvětlení zadavatele:

Ad 1) Při kompletaci souborů elektronické verze PD a výkazu výměr nebyla přiložena část „Technologie gastro“. Zadavatel doplnil a uveřejnil tuto chybějící část zadávací dokumentace na profilu zadavatele současně se zveřejněním tohoto vysvětlení zadávací dokumentace. (příloha č.1)

Ad 2) Zadavatel doplnil do zadávací dokumentace výkres „Tabulka výrobků – zámečnické konstrukce“, která obsahuje podrobnou specifikaci položky 701_000 - Stavební část, pol. č. 350 kod 7671721_Záv D+Mtž závora vjezdová. Tato část zadávací dokumentace byla uveřejněna na profilu zadavatele současně se zveřejněním tohoto vysvětlení zadávací dokumentace. (příloha č.2)

Ad 3) a) Zárubně dveří D.11 a D.19 jsou navrženy obložkové (jak je uvedeno v PD i ve výkazu výměr) ve stejném barevném provedení jako dveře. Požadavky na vybavení požárních dveří samozavíračem jsou definovány jejich popisem v dokumentaci:

- Dveře D.11 mají být požární vybaveny samozavíračem (ve specifikaci je definován EW30 DP1C, kde "C" znamená samozavírač)
- U dveří D.19 není samozavírač dle PBR požadován, je uveden požadavek min. EW30 DP1 (samozavírač požadován není)

b) Interiérové dveře budou ve standardním provedení z CLP laminátu. Zadavatel nahrazuje původní výkres zadávací dokumentace – výkres č. b15 „Tabulka PSV – nový stav“ novým, který obsahuje i popis materiálového provedení dveřních křídel. Tato část zadávací dokumentace byla uveřejněna na profilu zadavatele současně se zveřejněním tohoto vysvětlení zadávací dokumentace. (příloha č.3)

Ad 4) Výplně otvorů, uvedené v zadávací dokumentaci v „Tabulce PSV – nový stav“ na pozicích O04, O06 a D08 je možné ocenit alternativně i v provedení z hliníku. Zadavatel nahrazuje původní výkres zadávací dokumentace – výkres č. b15 „Tabulka PSV – nový

stav“ novým, který obsahuje i alternativu materiálového provedení výrobků na pozicích O04, O06 a D08. Tato část zadávací dokumentace byla uveřejněna na profilu zadavatele současně se zveřejněním tohoto vysvětlení zadávací dokumentace.
(příloha č.3)

Ad 5) a) Vysvětlení viz bod **Ad 1)** - jedná se o dotaz totožný s dotazem č. 1 jiného uchazeče.

b) Vysvětlení viz bod **Ad 2)** - jedná se o dotaz totožný s dotazem č. 2 jiného uchazeče.

Ve Varnsdorfu dne 03. 10. 20204

Jan Šimek
starosta města