

## Vysvětlení zadávací dokumentace

Zadavatel Město Varnsdorf, nám. E. Beneše 470, 407 47 Varnsdorf, IČ 00261718 obdržel žádost dodavatele o vysvětlení zadávací dokumentace k zadávacímu řízení na veřejnou zakázku zadávanou ve zjednodušeném podlimitním řízení dle § 53 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek:

### **„Výměna oken a vstupních dveří, zateplení fasády, úprava vstupů a střechy administrativní budovy nemocnice č.p. 2559, Varnsdorf“**

#### **Dotaz dodavatele:**

##### **1) Dotaz č. 6**

Na stranách 11 a 12 TZ je zmiňované vybavení (nad rámec gastro):

"Nad rámec technologie gastro vybavení budou vybaveny prostory šatny- skříňkami a dalšími drobnými doplňky, např. držák toaletního papíru, dávkovač mýdla, koš, háčky pro odložení svršků, ručníků a podobně." ..... v zadání jsme takové položky nenašly ... jsou součástí díla či nikoliv?

##### **2) Dotaz č. 7**

V SO 701\_000 jsou dvě položky. 1) položka poř. č.: 206, kod: 7413100.R1, text: D+M vertikální plošiny pro imobilní s nosností 340kg - dle specifikace v PD vč. el. rozvodů a připojení a položka 2) položka poř. č.: 332, kod: 7671632\_VZP, text: D+Mtž vertikální zdvihací plošiny velikost plošiny 914x1394mm - dle specifikace v PD vč. kotvení, PÚ, apod. .... v PD jsme našli pouze 1 plošinu, není v zadání duplicitně?

##### **3) Dotaz č. 8**

U položek poř. č. 5, 9, 12 a 29 je uvedena poznámka "projekt VZT/ZTI". Mají se tyto položky oceňovat nebo jsou ve výkazu výměr pro práce a dodávky VZT a ZTI?

##### **4) Dotaz č. 9**

V položkovém výkazu výměr jsou položky poř. č. 19, 20, 22, 23, 24 s odkazem na projekt interiéru, který však není součástí PD zveřejněné jako součást ZD. Dále je u položky poř. č. 22 uvedena poznámka "investor" a u položky poř. č. 27 uvedena poznámka "dodavatel kávy". Mají se tyto položky oceňovat? Pokud ano, je třeba PD nebo bližší specifikace.

##### **5) Dotaz č. 10**

Z PD nevyplývá, zda svítidla (ve výkazu výměru pol. poř.ř.: 9, kod: 000000205, text: Svítidlo E -ALINE-DI L1085 3400/840 OP, počet: 7 ks) jsou přisazená, nebo závěsná.

##### **6) Dotaz č. 11**

Položku poř. č.: 12, kod 000000112, text: Anténa pro příjem internetu dle poskytovatele včetně konzole nelze bez definování poskytovatel správně ocenit.

## **Vysvětlení zadavatele:**

**Ad 1)** Stavební objekt „SO701\_003 - vybavení nábytkem“ není zahrnutý ve výkazu výměr který je součástí zadávací dokumentace a není tedy součástí předmětu plnění. (Vybavení nábytkem je v TZ je zmíněno pouze pro účely projednání dokumentace s DOSS)

**Ad 2)** Při zpracování PD (výkazu výměr) vznikla duplicita položek pro zdvihací plošinu, proto se z výkazu výměr v části "SO 701\_000 - Stavební část, vnitřní dispozice - neuplatnitelné náklady" vypouští bez náhrady - položka č. 200 - 7413100.R1 - "D+M vertikální plošiny pro imobilní s nosností 340kg - dle specifikace v PD vč. el. rozvodů a připojení". Ve výkazu výměr, který je součástí zadávací dokumentace, nebude tedy dodavatel tuto položku oceňovat.

**Ad 3)** V části "SO 701\_004 - Gastro - bufet - neuplatnitelné náklady" jsou ve výkazu uvedené položky č. 5- Odsávací digestoř - projekt VZT, pol. č. 9- Odsávací digestoř - projekt VZT, pol. č.12- Umývadlo - projekt ZTI a pol. č. .29- Umývadlo - projekt ZTI - které jsou uvedeny jako podklad pro návrh profesí a jsou v PD/ výkazu duplikovány v samostatných částech, proto se výše uvedené položky zde vypouští bez náhrady. Ve výkazu výměr, který je součástí zadávací dokumentace, nebude tedy dodavatel tyto položky oceňovat.

**Ad 4)** V části "SO 701\_004 - Gastro - bufet - neuplatnitelné náklady" jsou uvedené položky č. 20- Neutrální vitrína stolní - projekt interiéru, 21- Výdejní pult uzavřený - projekt interiéru, 22- Pokladna - investor, 23- Teplá vitrína stolní - projekt interiéru, 24- Chladicí vitrína stolní - projekt interiéru, 25- Zápultí s policemi a dřezem - projekt interiéru a 27- Kávovar - dodavatel kávy, které jsou součástí vybavení interiéru. Vybavení interiéru není předmětem této veřejné zakázky, proto se výše uvedené položky zde vypouští bez náhrady. Ve výkazu výměr, který je součástí zadávací dokumentace, nebude tedy dodavatel tyto položky oceňovat.

V dotazu je uvedena i položka č. 19- Pracovní stůl, u které odkaz na návrh interiéru není a zůstává beze změn.

**Ad 5)** Uvedená svítidla umožňují obě varianty instalace - z projektu je patrné, že 2 Ks svítidel jsou umístěna pod schodištěm z I.NP do II.NP, u těchto svítidel tedy bude volen "přisazený typ instalace", dalších 5 Ks je instalováno nad tímto schodištěm a bude zde zvolen "závěsný typ instalace".

**Ad 6)** V části rozpočtu SO 701\_001 - Slaboproud - neuplatnitelné náklady - u položky č. 12 - 000000112 - se mění obsah (popis) položky takto:

Původní text v popisu položky "Anténa pro příjem internetu dle poskytovatele vč konzole" se nahrazuje textem "D+M - Konzole pro instalaci antény pro záložní zdroj internetu - Pozinková DN 42mm, vysazení min. 500mm, nosnost min. 30kg"

Ve Varnsdorfu dne 04. 10. 20204

Jan Šimek  
starosta města