

Vysvětlení zadávací dokumentace

Zadavatel Město Varnsdorf, nám. E. Beneše 470, 407 47 Varnsdorf, IČ 00261718 obdržel žádost dodavatele o vysvětlení zadávací dokumentace k zadávacímu řízení na veřejnou zakázku zadávanou ve zjednodušeném podlimitním řízení dle § 98 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek:

„Stavební úpravy objektu č.p. 2755, ul. Západní ve Varnsdorfu“

Dotaz dodavatele č. 3:

Dobrý den, prosím o upřesnění

- pokud mají být pozice S01 – S08 pásy celých oken, musí být plné výplně více členěny (max. rozměr PVC výplně v dekoru je 900 x 2150 mm)
- ve výkazu výměr jsou pouze dveře D7, D8 v půdoryse jsou D5, D6, D8
- automatky v tabulce nejsou vůbec

Dále ve výkazu výměr je uvedena kuchyňská linka č.215 kuchyně (specifikace dle výkresu, z výkresu však není patrné, jaká linka má být-horní skřínky, šuplíky apod.)

č.216 šatní skříně + lavičky z výkresu opět nepatrné, je třeba podrobnější popis

Děkujeme

Vysvětlení zadavatele:

První tři body byly zodpovězeny v přechozím vysvětlení zadávací dokumentace ze dne 6.3.2025.

Jedná se pouze o kuchyňskou linku bez horních skříněk. Požadavky nebyly při projektování specifikovány, položka č. 215 se v rozpočtu vztahuje k ocenění kompletního dodání daných prvků, dle následné bližší specifikace investora v rámci realizace.

Dle požadavků investora specifikujeme položku č. 216 šatní skříně:

- dvoudveřová šatní skříň (výška min. 1800 x šířka 600 x hloubka min. 500 mm) s lavičkou o výšce min. 375 mm, konstrukce vyrobena z ocelového plechu o min. tl. 0,6 mm, montážní otvory budou v bocích korpusu pro vzájemné spojení do řad, uvnitř každého oddílu bude nerezová šatní tyč a plastové háčky, cirkulace vzduchu bude řešena pomocí větracích otvorů, barva bude upřesněna v rámci realizace projektu

-

Dotaz dodavatele č. 4:

Dobrý den, prosím ještě o doplnění.

- vzhledem k rozměrům plných výplní je potřeba upravit členění rámců po konzultaci s dodavatelem max. rozměr výplně v dekoru je 1300 x 3000 mm, u takto velkých výplní hrozí deformace teplem
- POZOR i na rozměry oken 1200 x 1800 mm lze vyrobit, PVC okno takto vysoké NEDOPORUČUJI (balkonové dveře)
- prosím i o doplnění požadavků na dveře el. vrátný, dvevní zavírač, madla, zasklení atd.?
- dveře doporučuji AL
- prosím o info k žaluziím

Vysvětlení zadavatele:

Jak jsme již uvedli v předchozím vysvětlení výplně oken S01 – S08 byly projednány s výrobcem a lze vyrobit na míru, dle požadavků PD. Pokud je pro Vámi poptávané dodavatele problém výplně v tomto rozměru vyrobit doporučujeme v případě zájmu o tuto zakázku poptat jiné dodavatele vzhledem k dodržení PD.

V průběhu realizace projektu může dojít ke změně v souvislosti se zpracováním výrobní dokumentace daných prvků (oken) po odsouhlasení s investorem stavby.

Požadavky na dveře jsou upřesněny ve výpisu prvků, který je součástí přiložené PD ve složce PD1 – D.1.1. Architektonicko stavební řešení ve formátu PDF s názvem výpis prvků. Bližší specifikace kování, zámek, madla, zasklení atd. proběhne v rámci realizace před vyhotovením výrobní dokumentace.

Investor požaduje dodržení původních rozměrů a materiálu výrobků dle PD.

Žaluzie nejsou v PD navrženy. Dodatečná specifikace proběhne v průběhu realizace.

Dotaz dodavatele č. 5:

Dobrý den, ještě vznikl jeden dotaz ohledně vytápění. Prosíme o upřesnění, zda se plánuje od zhotovitele dodání Předávací stanice a rozdělovače sběrače, nebo jsou na místě původní na které se bude napojovat? Děkujeme

Vysvětlení zadavatele:

Zadavatel na dotaz č. 5 odpoví po podrobném projednání s projektantem v termínu dle zákonem dané lhůty.

Prodloužení lhůty pro podání nabídek

S ohledem na počet podaných žádostí uchazečů o vysvětlení zadávací dokumentace, prodlužuje zadavatel lhůtu pro podání nabídek do 21.03.2025 10:00.

Ve Varnsdorfu dne 07. 03. 2025

Jan Šimek
starosta města