

LEGENDA:	
	PŘEPÍNAČ JEDNOFÁZOVÝ, ŘAZ1, IP20/44
	PŘEPÍNAČ SERIOVÝ, ŘAZ5, IP20/44
	ZASUVKA 230V/16A, IP20/44
	DVOUZASUVKA 230V/16A, IP20
	ZASUVKA 400V/16A
	VÝVOD 3L+PE+N, 400/230 V
	VÝVOD L+PE+N, 230 V
	TLAČÍTKOVÝ OVLADAČ
	VÝVOD PRO NOUZOVÉ OSVĚTLENÍ
	NOUZOVÉ SVÍTIDLO PŘESÁZKÉ SW, IP66, 1 HD, 5 PICTOGRAMM
	NOUZOVÉ SVÍTIDLO SVÍTÍČÍ PŘI VYPÁKURU EL.NAP.ET1 LED SW, 1 HD
	POHYBOVÉ ČIDLO NA STROP
	POHYBOVÉ ČIDLO
	UZEMNĚNÍ


PROVOZOVNÍ NAP. TI: 3+PE+N+AC, 400V/230V, TN-C-S
OGRAHA: AUTOMATICKÝ ODPJENOU OD ZDROJE DLE ČSN 332000-4-41 ed. 3, DOPLŇENÁ OCHRANOU
POSPOLJOVÁNIM A PROUDOVÝMI CHRÁNICÍ
NORMÁL EDÉ:
PROSTORÁL (VNITRNÍ PROSTORY), DLE ČSN 332000-5-51 ed 3 AAS, AB5, AC1, AD1, AE1, AF1, AG1, AH1, AK1,
AL1, AM1-2, AN1, AP1, AP1, AG1, AR1, BA1, BC2, BD1, BE1, CA1, CB1
NEBEZPEČNÉ (VENKOVNÍ PROSTORY), DLE ČSN 332000-5-51 AAT, AB7, AC1, AD3 (v místech pod
přístřeškem), AD4, AE1, AF2, AG1, AH1, AK2, AL2, AM1, AN3, AP1, AP1, AQ2, AR1, AS3, BA1, BC2, BD1, BE1,
CA1, CB1
KRYTÍ: IP 21, IP 43, IP 44, IP 54
ELEKTRICKÁ INSTALACE JE NAVRŽENA VODÍČI CYKY POD OMIŤKOU, V PODLAZE, V SDK A NAD SDK.

POZNÁMKA

PŘESNÁ POLOHA A ROZMÍSTĚNÍ VÝVODŮ A ZÁSUVEK BUDE UPŘESNĚNO PŘED REALIZACÍ DLE POKYNŮ INVESTORA.

PŘÍPADNÝ ODTAHOVÝ VENTILÁTOR PRO WC NEBO KOUPELNU BUDE NAPOJEN NA SVĚTELNÝ OKRUH PRO KOUPELNU SPÍNÁNÍ NA SAMOSTATNÁ VYPÍNAČ NEBO S OSVĚTLENÍM S DOBĚHEM DLE POŽADÁVKY INVESTORA

VENKOVNÍ OSVĚTLENÍ BUDE V PŘÍPADĚ POŽADÁVKY INVESTORA DOPLNĚNO O POHYBOVÉ ČÍDLO

Investor: M. sto Varnsdor nám E. Beneše 470 Varnsdorf 470 47		Zpracoval: 	
Místo stavby: ul. Západní 2755, Varnsdorf, 470 47 k.ú.: Varnsdorf (776971) p. : 2052/120		DIGITRONIC CZ s. r. o. Šimkova 904, 500 03 Hradec Králové www.digitronic.cz, tzb@digitronic.cz	
Vedoucí projektu: Ing. Jan Dinga		Datum: 09/2021	
Zodp. projektant: Ing. Jan Dinga		Stupeň PD: DPS	
Vyraboval: Ing. Serhii Tomin		úst: D.1.4.G ELEKTROINSTALACE	
Akce: Stavební úpravy objektu č.p. 2755, ul. Západní ve Varnsdorfu		Parti:	Formát: A1
Obsah: Elektroinstalace - P dorys 1.NP			M. číslo: 1:50
			listo výkresu
		D.1.4.G.2	

