LEGENDA:

- POTRUBNÍ ROZVOD STUDENÉ PITNÉ VODY – potrubí PP-RCT – PN 16 (teplená izolace dle vyhlášky č. 193/2007)
- POTRUBNÍ ROZVODY TEPLÉ VODY – potrubí PP-RCT – PN 16 (teplená izolace dle vyhlášky č. 193/2007)
- POTRUBNÍ ROZVODY CIRKULACE – potrubí PP-RCT – PN 16 (teplená izolace dle vyhlášky č. 193/2007)
- POTRUBNÍ ROZVODY POZÁRNÍ VODY – OCEL (teplená izolace dle vyhlášky č. 193/2007)
- NOVÉ PŘÍPOJOVACÍ POTRUBÍ SPLAŠKOVÉ KANALIZACE HT – ČSN EN 1404-1

MAX. ROZTEČ:

Dimenze	Rozteč [m]
20x2,8	1,17
25x3,5	1,43
32x4,4	1,56
40x5,5	1,69

VZDÁLENOST UCHYTŮ PRO POTRUBÍ SV, TV, C-TV:



ROZVRŽENÍ POTRUBÍ V INSTALAČNÍM KOLEKTORU:

MINIMÁLNÍ TLOUŠŤKY IZOLACE TV, C-TV:
DLE VYHLÁŠKY č.193/2007
POTRUBÍ PP-RCT, POLOZPO Z KAMENNÉ VLNY
– PRO VEDENÍ POD STROPEM

20x2,8 mm	–	20 mm
25x3,5 mm	–	25 mm
32x4,4 mm	–	40 mm
40x4,5 mm	–	40 mm

MINIMÁLNÍ TLOUŠŤKY IZOLACE SV:
DLE VYHLÁŠKY č.193/2007
POTRUBÍ PP-RCT,
TEPELNOIZOLAČNÍ TRUBICE MIREOLON PRO (PE PĚNA)

20x2,8 mm	–	13 mm
25x3,5 mm	–	13 mm
32x4,4 mm	–	13 mm
40x4,5 mm	–	13 mm

potrubí v instalačním kolektoru izolováno tl. min. 20mm

Nejmenší vzdálenosti (mm):

Od stěn a stropu	ød trubky (mm)	
Potrubí od sebe	do 32	40–50
	120	160

MIN. VZDÁLENOST POTRUBÍ (mm):

SCHÉMA KOMPENZACE POTRUBÍ
U ODBOČEK, KOLEN
NA TRASE ROZVODŮ TV, C-TV:

POZNÁMKY:

- STAVBA JE POVINNÁ ŘÍDIT SE VHL.ZÁKONEM Č. 268/2009 Sb. A STAVEBNÍM ZÁKONEM Č. 183/2006 Sb. A DALŠÍMI PLATNÝMI PLATNÝMI NORMAMI ČR.
- NUTNÁ KOORDINACE NÁPOJNÝCH BODŮ, JEJICH POLOHY A DIMENZÍ NA STAVEBNÍ,
- VŠECHNA POTRUBNÍ VEDENÍ JSOU PROVEDENA V MINIMÁLNÍM SPÁDU 0,3% K ZÁKRESOVACÍM PŘEDMĚTŮM,
- PODR. K MÍSTU NAPOJENÍ NA VODOVODNÍ POTRUBÍ, NEBO K NEJNIŽŠÍMU MÍSTU VYPOUŠTĚNÍ
- POTRUBÍ VEDENÉ V KOLEKTORU BUDE OBALENO ZVYŠENÝ TL. TEPELNÉ IZOLACE
- PŘIPOJOVACÍ POTRUBÍ JE PROVEDENO Z TRUBEK A TVAROVEK Z ODOLUČENÉHO POLYPROPYLENU.
- DOPOJENÍ NAPOJENÍ NA SÍROVÉM BUDE PROVEDENO POMOCÍ HADIC PRO ODVOD KONDENZÁTU
- VŠECHNY NAPOJENÍ NA ODVODY KONDENZÁTU ZE VZT BUDOU PŘES SUCHÝ SIFON (např. HL138)
- NA STAVBĚ JE NUTNÁ KOORDINACE SE VŠEMI PROFESEMI !!

TABULKA MÍSTNOSTÍ

(upravované prostory)

1.PP	název místnosti	plocha	podlaha	stěna	strop
0.01	vstupní foyer	69,5	–	–	–
0.02	atrium	132,0	–	–	–
0.03	prostor schodiště	10,5	–	–	–
0.04	sklad I	9,0	–	–	–
0.05	sklad II	9,0	–	–	–
0.06	předsíň výtahu	15,5	–	–	–
0.07	sklad III	29,5	–	–	–
		274,5			

STAVBA	Rekonstrukce Městského úřadu – Varnsdorf	
STUPEŇ PROJEKTU	jednostupňová dokumentace v podrobnosti pro provedení stavby	
OBJEDNATEL-STAVEBNÍK	obec Varnsdorf IČO 00261718	
ARCHITEKT	ARCHITEKT Ondřej Tuček na Mnichu 32a/152s, 190 00 Praha 7, +420 606 546 830, ondrej.tucek@gmail.com, www.a-tucek.cz	
ZPRACOVATEL ČÁSTÍ	LAMBDA Studio s.r.o. Olšanova 47, Praha 2, +420 608 838 676, +420 603 253 903, info@lambdastudio.cz	
ČÁST	D.1.4.1. ZDRAVOTECHNIKA	09/2021 DATUM
PŘÍLOHA	05 KANALIZACE - PŮDORYS 1PP	1:50 MĚŘÍTKO

Jakékoliv šíření či rozmnožování tohoto materiálu či jeho části a nakládání s ním pro účel, než je určeno, je zakázáno a podléhá autorskému zákonu Všechna práva vyhrazena. © ateliér Tuček, 2021

ZMĚNA

ZMĚNA

ZMĚNA