



LEGENDA PO:

OZNAČENÍ	
	Hranice požárních úseků
	Hranice (částečně) chráněné únikové cesty
EI 15 DP1	Požární odolnost dveří a požárních stěn
REI 15 DP1	Požární odolnost stropu
R 15 DP1	Požární odolnost nosné konstrukce
C	Samozavírač dveří
S	Kouřetěsnost dveří
K	Koordinátor zavírání dveří
P1	Dveřní kování podle ČSN EN 179
	Nouzové osvětlení
	Vnitřní odběrné místo
	Chráněná úniková cesta typu A
	Evakuační výtah
	Přenosný hasicí přístroj
EPS	Elektrická požární signalizace
SOZ	Samočinné odvětrací zařízení
ZOKT	Zařízení odvodu kouře a tepla
ZPO	Zařízení parametru odvětrání
LDPI	Lokální detekce požáru
CS TS	Tlačítka CENTRAL STOP a TOTAL STOP
	Ústředna EPS
	Akustické poplachové zařízení
	Domácí rozhlas s nuceným poslechem
	Směr úniku (+ počet osob)
E=72 osob	Počet osob v prostoru
	Posuzované místo únikové cesty

Poznámka:
Výkresová část nemusí obsahovat všechny značky uvedené v legendě.

SEZNAM POŽÁRNÍCH ÚSEKŮ

OZNAČENÍ	POPIS
N3.01	Půdní prostor
N3.02	Strojovna VZT
N3.03	Strojovna VZT
IŠ	Instalační šachta

Zpracoval	Kontroloval	Zodpovědný projektant	<div>AMPENG Štěrboholská 1434/102a, Praha 10 tel.:720 067 519 lukas.kosata@ampeng.cz</div> <div>Autorizační razítko</div>			
Ing. Lukáš Košata	Ing. Miroslav Praxl	Ing. Miroslav Praxl				
Investor	Obec Varnsdorf nám. E. Beneše 470, 407 47 Varnsdorf					
Generální projektant	ARCHITEKT Ondřej Tuček Na Maninách 32a/1525, 170 00 Praha 7					
Projektant části	AMPeng, s.r.o. (IČO: 26 88 50 93) Štěrboholská 1434/102a, 102 00 Praha 10 - Hostivař					
Název akce			<div>Rekonstrukce Městského úřadu Varnsdorf</div>			
Část D.1.3. POŽÁRNĚ BEZPEČNOSTNÍ ŘEŠENÍ						
					Formát	3x A4
					Stupeň	DSP
			Datum	02/2022		
Obsah Půdorys podkroví			Měřítko 1:150	Č. výkresu 05		