

Vysvětlení zadávací dokumentace

Zadavatel Město Varnsdorf, nám. E. Beneše 470, 407 47 Varnsdorf, IČ 00261718 obdržel žádost dodavatele o vysvětlení zadávací dokumentace k zadávacímu řízení na veřejnou zakázku zadávanou ve zjednodušeném podlimitním řízení dle § 53 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek:

„„Rekonstrukce budovy č.p. 470 ve Varnsdorfu – Stavební úpravy MěÚ Varnsdorf““

Dotaz dodavatele č. 2:

Trvá zadavatel na provedení konstrukce výtahové šachty nerezové oceli a následném přetření černou barvou? Nepostačí ocel konstrukce a následné přetření černou barvou? Z cenového hlediska i z hlediska realizace (svařování nerez na stavbě) není optimální.

Vysvětlení zadavatele:

Konstrukce výtahové šachty může být provedena z běžné konstrukční oceli s následným nátěrem černou barvou. Uvedení nerez ve specifikaci bylo zřejmě nedopatřením a není požadováno.

Ve Varnsdorfu dne 17. 06. 2025

Jan Šimek
starosta města