

Vysvětlení zadávací dokumentace

Zadavatel Město Varnsdorf, nám. E. Beneše 470, 407 47 Varnsdorf, IČ 00261718 obdržel žádost dodavatele o vysvětlení zadávací dokumentace k zadávacímu řízení na veřejnou zakázku zadávanou ve zjednodušeném podlimitním řízení dle § 53 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek:

„Rekonstrukce budovy č.p. 470 ve Varnsdorfu – Stavební úpravy MěÚ Varnsdorf“

Dotaz dodavatele č. 1:

V zadání je navržen hydraulický výtah s rychlostí (pouhých) 0,16 m/s. Je možné použít trakční výtah s rychlostí 1 m/s? Je možné použít hydraulický výtah s rychlostí 0,63 m/s nebo vyšší?

Vysvětlení zadavatele:

Návrh výtahu prosíme ocenit dle projektové dokumentace z důvodu objektivního hodnocení VZ.

Dotaz dodavatele č. 2:

Je (proč) požadována požární odolnost opláštění prosklené ocelové konstrukce EW60?

Vysvětlení zadavatele:

Není požadována požární odolnost pláště šachty, prosklení je navíc jen částečné (cca 1/3 ve spodní úrovni).

Dotaz dodavatele č. 3:

Je (proč) požadována požární odolnost všech šachetních dveří výtahu EW60?

Vysvětlení zadavatele:

Výtah je součástí PÚ N1.03 – III dvorany, požární odolnost EW 30 DP3-C musí splňovat jen dvoje šachetní dveře, tvořící požární předěl, osazené ke stavebnímu otvoru – viz výkres D.1.1.15

Dotaz dodavatele č. 4:

Je požadována bezhalogenová kabeláž (kabeláž se sníženou hořlavostí) výtahu?

Vysvětlení zadavatele:

Není.

Dotaz dodavatele č. 5:

Jaká je maximální možná výška horního přejezdu výtahu?

Vysvětlení zadavatele:

Přejezd je navržen 3,05 m, je zde ještě rezerva 15cm pod spodní hranu vazníku.

Dotaz dodavatele č. 6:

Počet prosklených stěn kabiny výtahu (obě boční + čelní + zadní)?

Vysvětlení zadavatele:

Jde o 3 stěny – boky a čelo do dvorany, výška prosklení 3425 mm. Čtvrtou stěnu tvoří stávající stěna - viz výkres D.1.1.15

Dotaz dodavatele č. 7:

Jaké jsou požadovány kabinové/šachetní dveře – teleskopické (stranou posuvné), nebo centrální (je potřeba širší šachta)?

Vysvětlení zadavatele:

Kabinové/šachetní dveře – mají být teleskopické - stranou posuvné - viz výkres D.1.1.15.

Ve Varnsdorfu dne 01. 07. 2025

Jan Šimek
starosta města