

VYSVĚTLENÍ ZADÁVACÍ DOKUMENTACE

na základě dotazu účastníka vysvětluje zadavatel zadávací dokumentaci k veřejné zakázce malého rozsahu s názvem

„VÝMĚNA OSVĚTLENÍ LEDOVÉ PLOCHY ZIMNÍHO STADIONU VE VARNSDORFU,,

Dotaz účastníka:

Dobrý den, prosím o upřesnění jak moc těžká může být plošina, aby nedošlo k poškození podkladu pro ledovou plochu. Určit maximální zátěž plošiny možnou.

Děkuji

Odpověď zadavatele:

Dobrý den, maximální hmotnost pojízdné plošiny je 5 t.

Ve Varnsdorfu, dne 17.07.2025