

Vysvětlení zadávací dokumentace

Zadavatel Město Varnsdorf, nám. E. Beneše 470, 407 47 Varnsdorf, IČ 00261718 obdržel žádost dodavatele o vysvětlení zadávací dokumentace k zadávacímu řízení na veřejnou zakázku zadávanou ve zjednodušeném podlimitním řízení dle § 53 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek:

„Výměna svítidel fotbalového hřiště s umělým povrchem sportovního areálu Kotlina ve Varnsdorfu“

Dotaz dodavatele č. 1:

Dobrý den, obracíme se na vás s dotazem k zadávací dokumentaci, konkrétně k položce č. 20 ve Výkazu výměr: 20 007-025VD Driver box DALI pro LED reflektor 575W ks 16,00 kdy tato položka dle specifikace v projektové dokumentaci obsahuje další rozpad cen, a to například L8 Gateway, L8 R DL10 V aj. Tímto vás žádáme o upřesnění, zda máme nacenit položku č. 20 – Driver box vč. dalších požadavků vyplývajících z projektové dokumentace nebo Zadavatel upraví Výkaz výměr, kde chybějící položky doplní k nacenění?

Vysvětlení zadavatele:

V projektu je uvažován Driver box s možností bezdrátového ovládání, tato možnost je v projektu popsána, ale nebude využita, protože investorovi stačí manuální ovládání svítidel. Tedy rozšiřovací moduly a zařízení pro bezdrátové ovládání jako například L8 Gateway, L8 R DL10 V aj. nejsou předmětem zadání.

Ve Varnsdorfu dne 22.7.2025

Jan Šimek
starosta města