

Dotaz 1 :

Dodavatel se domnívá, že navržené řešení nezabrání prokopírování spár panelové vozovky do obrusné asfaltové vrstvy.

Neuvažuje Zadavatel o zesílení nových vrstev nad panely, případně s využitím geomříže?

Může Zadavatel upřesnit požadované množství spojovacího postřiku?

- Zadavatel bere na vědomí připomínku dodavatele k možnému prokopírování spár panelové vozovky do obrusné asfaltové vrstvy. V rámci opravy nebylo uvažováno se zesílením vrstev nad panely ani s využitím geomříže. Zadavatel proto zatím neuvažuje o změně návrhu konstrukce vozovky. Konstrukční vrstvy vozovky však mohou být v případě potřeby upraveny v průběhu realizace tak, aby byla zajištěna požadovaná kvalita a životnost vozovky.

- Požadované množství spojovacího postřiku je stanoveno dle platných ČSN a příslušných technických předpisů. Položka po upřesnění zní: spojovací postřik z modifik. asfaltu do 0,5 kg/m².

Dotaz 2 :

Výkaz výměr předpokládá v položce 3 odvoz suti do 1 km.

Výkaz výměr neobsahuje položku poplatku za skládku.

Může Zadavatel upřesnit, zda se uvažuje s uložením suti na pozemek Zadavatel ve vzdálenosti do 1 km, a tedy bez poplatku?

Pokud tomu tak není, doplní Zadavatel výkaz výměr o položku poplatku za uložení suti na skládku?

-Zadavatel potvrzuje, že položka 3 ve Výkazu výměr předpokládá odvoz suti do vzdálenosti 1 km. Uložení suti se uvažuje na pozemek ve vlastnictví Zadavatele, a proto se nepředpokládá poplatek za skládku.

- Zadavatel tedy doplnění samostatné položky za poplatek za skládku ve Výkazu výměr nepředpokládá.

Dotaz 3 :

Dle znění položky 11 výkazu výměr Zadavatel pravděpodobně neprovedl zkoušky bourané asfaltové suti.

Jak bude postupováno, pokud se při provedení zkoušek zjistí ve vybourané suti hodnoty PAU odpovídající zatřídění ZAS T-3 nebo ZAS-T4?

- Zadavatel potvrzuje, že před zahájením prací nebyly provedeny zkoušky bourané asfaltové suti. V případě, že při provedení zkoušek bude zjištěno, že hodnoty PAU odpovídají zatřídění ZAS T-3 nebo ZAS T-4 zadavatel zajistí jeho likvidaci na vlastní náklady v souladu s platnými právními předpisy a technologickými postupy. Zhotovitel je povinen provést separaci a přepravu suti dle výkazu výměr a umožnit zadavateli provedení likvidace.