

Vysvětlení zadávací dokumentace

Zadavatel Město Varnsdorf, nám. E. Beneše 470, 407 47 Varnsdorf, IČ 00261718 obdržel žádost dodavatele o vysvětlení zadávací dokumentace k zadávacímu řízení na veřejnou zakázku zadávanou ve zjednodušeném podlimitním řízení dle § 53 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek:

„Instalace fotovoltaické elektrárny a zateplení střešního pláště objektu plaveckého bazénu Varnsdorf“

Dotaz dodavatele:

- 1) ve Vaší odpovědi ze dne 3.10.2025 je u bodu 6 uvedeno vysvětlení zadavatele: po aktualizaci je navržena kapacita bateriového úložiště 229kWh, O jakou aktualizaci se jedná? Není z uvedených dokumentů patrné. Lze nominální hodnotu překročit o nějaké procento?

Vysvětlení zadavatele:

Kapacita bateriového úložiště dle PD je 73 kWh. Uchazeč může mimo rámec oceněného rozpočtu uvést cenový návrh alternativního řešení bateriového úložiště o kapacitě 229 kWh.

Dotaz dodavatele:

- 2) panely jsou požadovány polykrystalické nebo monokrystalické?

Vysvětlení zadavatele:

PD udává polykrystalické FV panely. Jako alternativní řešení je možné použít monokrystalické FV panely, případně uvést jako alternativní řešení mimo oceňovaný rozpočet.

Dotaz dodavatele:

- 3) pokud se bude jednat o kontejnerové řešení, může být střídač součástí?

Vysvětlení zadavatele:

Střídač a veškeré zařízení bude instalováno uvnitř objektu ve strojovně VZT

Dotaz dodavatele:

- 4) mylně uvedené termíny ve Vaší smlouvě, uveden rok předání hotového díla 2025

Vysvětlení zadavatele:

Termín dokončení stavby je v r. 2026 v závislosti na termínu podpisu smlouvy.

Ve Varnsdorfu dne 08. 10. 2025

Jan Šimek
starosta města