



VZD ODVĚTRÁNÍ Ø125mm,  
osazen ventilátor pro dlouhé  
potrubí (13m – viz  
situace), s časovým  
doběhem (výměna vzduchu  
2x/hod) a hygrostatem  
(ventilace nad 65% vlhkosti  
vzduchu)

EL-PŘÍVOD ELEKTRO  
Dodávka stavba

RBA.Z1

Projekce elektro – Svoboda Luboš, Uhelná 13, Znojmo				
Projektant	Vypracoval	Č. osvědčení	Stupeň PD:	DSP
Luboš Svoboda	Luboš Svoboda	1006871	Místo:	Znojmo
Rekonstrukce nám. E Beneše ve Varnsdorfu Elektroinstalace vodní prvek			Formát:	4x4
			Datum:	10.07.2025
Investor: Město Varnsdorf, nám. E Beneše 470, 407 47			Měřítko:	Č. výkresu:
Obsah: PŮDORYS NN – TECHNOLOGIE			1 : 25	D1.3.4.11