



Teplárna Varnsdorf a.s.

Teplárna Varnsdorf a.s. , Palackého 3501, 407 47 Varnsdorf, zapsaná u Krajského soudu v Ústí nad Labem, oddíl B, vložka 1787

Ned2 Projekt

Prokopa Holého 2007

408 01 Most

NAŠE ZNAČKA:
Řehoř

VÁŠ DOPIS ZNAČKY / ZE DNE:
13.12.2021

VYŘIZUJE - LINKA:
777 088 242

VARNSDORF DNE:
14.12.2021

Věc: Žádost vyjádření k technické infrastruktuře

Akce: Rekonstrukce náměstí E. Beneše ve Varnsdorfu

Evidenční číslo žádosti:

V zájmovém území výše uvedené akce **se nachází** předizolované potrubí horkovodu + dispečerské kabely MaR Teplárny Varnsdorf a.s. dle koordinační situace. V ochranném pásu horkovodu provádět výkopové práce dle podmínek „Pro práce v ochranném pásmu Teplárny Varnsdorf a.s.“. V případě dodržení těchto podmínek nemáme proti uvedené akci námitek. Vyjádření má platnost 24 měsíců od data vyjádření.

S pozdravem

Ing. Alena Hlávková
ředitelka a členka představenstva

TEPLÁRNA Varnsdorf a.s.
Palackého 3501
407 47 Varnsdorf
DIČ: CZ27331041

Přílohy: 1x Podmínky Teplárny Varnsdorf a.s. pro práce v ochr. pásmu, 1x mapa se zakreslením sítí

Telefon: 412 352 454
Fax: 412 352 244
E-mail: info@teplarna-varnsdorf.cz

Bankovní spojení (CZK):
Komerční banka Varnsdorf
č.ú. 43-186700207 / 0100

IČO: 27 33 10 41
DIČ: CZ 27 33 10 41
www.teplarna-varnsdorf.cz
Datová schránka: i4nb2p

Podmínky Teplárny Varnsdorf a.s. k provádění prací v ochranném pásmu horkovodního potrubí

- 1) Místa křížení a souběhu všech inženýrských sítí (např. silové kabely, sdělovací kabely, vodovodní a kanalizační sítě, plynovodní potrubí atd.) s primárními a sekundárními rozvody Teplárny Varnsdorf musí být vyprojektována v souladu s ČSN 73 6005. Projekt křížení a souběhu musí být předložen Teplárně Varnsdorf a.s. k odsouhlasení dokud se nedohodne jinak.
- 2) Před zahájením zemních prací objedná investor, popř. dodavatel stavby u Teplárny Varnsdorf a.s. vytyčení sítí.
- 3) Provádění jakékoliv stavební činnosti, hutnění povrchů nebo úpravy terénu v ochranném pásmu zařízení na výrobu a rozvod tepla musí být písemně odsouhlaseno Teplárnou Varnsdorf a.s. . Ochranné pásmo horkovodu je 2,5 metru od krajního vedení horkovodního řádu. Zahájení zemních prací bude ohlášeno Teplárně Varnsdorf a.s. minimálně 7 dní předem. Teplárna Varnsdorf a.s. určí, zda musí být během zemních prací její dohled.
- 4) Dodavatel prací musí prokazatelně seznámit pracovníky, (jichž se to týká), s polohou sítí Teplárny Varnsdorf a.s.
- 5) Při provádění výkopových prací v místech křížení nebo souběhu s horkovodními sítěmi Teplárny Varnsdorf a.s. musí být dbáno mimořádné opatrnosti při odkrývání vlastního předizolovaného horkovodního potrubí musí být veškeré práce prováděny ručně a tak, aby nedošlo k poškození izolací.
- 6) Před zapískováním a poté i před záhozem v místech křížení a souběhů se sítěmi Teplárny Varnsdorf a.s. bude přizván zástupce Teplárny Varnsdorf, a.s. k písemnému odsouhlasení provedených prací. Kolem předizolovaného potrubí musí být zachována 15-20 cm vrstva jemného písku a každé potrubí označeno zelenou folií. Tam kde je společně s potrubím vede dispečerský sdělovací kabel, bude tento označen červenou folií dle platné ČSN.
- 7) Jakékoliv poškození primárního nebo sekundárního potrubí, kabelů MaR, zejména poškození povrchu izolace, bude neprodleně nahlášeno Teplárně Varnsdorf, a.s.
- 8) V místě křížení s plánovanou komunikací provést ochranu obou potrubí vedení horkovodu a komunikačního kabelu, dle platných norem. Dále platí předchozí body tohoto vyjádření.
- 9) Nad trasou horkovodu je zakázáno vysazovat stromy a keře, jejich kořeny mohou poškodit zařízení ve správě Teplárny Varnsdorf a.s..
- 10) Při případném nedodržení výše uvedených podmínek bude společnost požadovat náhradu způsobených škod, kdy vedle toho bude pro případ poškození komunikačních kabelů stanovena jednorázová smluvní pokuta 20.000,- Kč.