



Váš dopis zn.:  
ze dne: 4. 8. 2023  
Naše značka: SCVKZAD177310/UTPCUL/WJ  
Vyřizuje: Ing. Jiří Waszmuth  
Datová schránka: f7rf9ns  
Telefon: 840 111 111  
Email: [info@scvk.cz](mailto:info@scvk.cz)  
Datum: 21. 8. 2023

Pan  
Martin Potůček  
J. A. Komenského 518/24  
434 01 Most

### Vyjádření společnosti Severočeské vodovody a kanalizace, a.s.

Název akce:	„Rekonstrukce nám. E. Beneše – pítka, fontána“, k.ú. Varnsdorf
Účel vyjádření:	Existence zařízení ve správě SČVK – možnost napojení (vodovodní a kanalizační přípojka)
Zájmové území:	Okres: Děčín
	Obec: Varnsdorf
	Část obce, ulice, č.p.: Varnsdorf, nám. E. Beneše
	Katastrální území, parcelní číslo: Varnsdorf, p.p.č. 19 a související (viz situaci)
Žadatel:	Martin Potůček
Adresa, tel, e-mail	J. A. Komenského 518/24, 434 01 Most Tel: +420 602 418 962, <a href="mailto:m.potucek@volny.cz">m.potucek@volny.cz</a>
Vlastník dotčené IS	SVS, a.s.
Předchozí vyjádření	Byly splněny podmínky předcházejících vyjádření a vydaných rozhodnutí ANO/NE – podmíněné vyjádření dosud nebylo vydáno
Platnost vyjádření:	jeden rok ode dne vyhotovení (v případě, že Váš zájem nadále trvá, požádejte před uplynutím této lhůty o prodloužení platnosti vyjádření)

#### 1) Existence provozovaného zařízení – sítě

Ve výše uvedeném zájmovém území **se nachází** zařízení provozovaná společností Severočeské vodovody a kanalizace, a.s. a jejich ochranná nebo bezpečnostní pásma. Konkrétně se jedná o:

- **Kanalizační stoky do DN 600**
- **Vodovodní řady do DN 200**

Uvedené zařízení je zakresleno v příloze č. 1, jež je nedílnou součástí poskytnuté informace. Zákres liniových vedení slouží pouze jako orientační informace o jeho existenci a nenahrazuje skutečné umístění zařízení v zájmovém území. Skutečné umístění zařízení je nutno zjistit vytyčením přímo na místě, nejlépe před zahájením projektových prací. V případě nejasností budou provedeny kopané sondy či vytyčení inspekční kamerou. Stavebník je povinen neprodleně ohlásit případné poškození vodohospodářského



zařízení provozovateli. Stavebník odpovídá za eventuální škodu na vodohospodářském zařízení způsobenou svojí činností.

Případná existence vodovodních či kanalizačních přípojek není předmětem tohoto stanoviska. Se žádostí o informaci o existenci přípojek se obraťte na vlastníky přípojek, kdy vlastníkem vodovodní nebo kanalizační přípojky, popřípadě její části zřízených přede nabytí účinnosti zákona č. 274/2001 Sb. Zákona o vodovodech a kanalizacích v platném znění, je vlastník pozemku nebo stavby připojené na vodovod nebo kanalizaci, neprokáže-li se opak.

V případě, že Vám byl na Vaši žádost poskytnut vektorový zákres sítě, Vás upozorňujeme, že tato data mohou být využita pouze pro účely záměru, na které bylo vyjádření vydáno a nemohou být poskytována třetím osobám, případně jakkoliv dále využívána.

Vytyčení skutečného umístění zařízení ve správě společnosti Severočeské vodovody a kanalizace, a.s. je nutné objednat na tel. 840 111 111; [info@scvk.cz](mailto:info@scvk.cz).

Pro provádění zemních, stavebních a ostatních prací v ochranném a bezpečnostním pásmu zařízení ve správě Severočeských vodovodů a kanalizací, a.s. Teplice požadujeme plně respektovat toto zařízení a to za dodržení všech předpisů a norem, které se k této činnosti vztahují.

**V případě, že dojde ke střetu se zařízením v naší správě, jste povinen toto neprodleně oznámit na tel. 840 111 111 a projednat s naší společností.**

Při odkrytí zařízení ve správě Severočeských vodovodů a kanalizací, a.s. Teplice v průběhu prováděných prací požadujeme toto před zásypem protokolárně předat naší společnosti. Dojde-li ke vstupu do ochranného pásma v průběhu prováděných prací, je potřeba tuto skutečnost neprodleně oznámit naší společnosti.

*Při případném nedodržení těchto podmínek bude naše společnost požadovat náhradu způsobených škod a uvedení vzniklých nesrovnalostí do souladu s právními předpisy a normami.*

## **2) Možnost napojení**

<b>Možnost napojení na zařízení provozované naší společností – stanovisko provozovatele:</b>		
Pitná voda:	<b>ANO</b>	<p>Napojení pítka a fontány, které budou vybudovány v rámci rekonstrukce nám. E. Beneše bude možné za splnění následujících podmínek:</p> <ul style="list-style-type: none"><li>• rekonstrukce vodovodního řadu <b>LT DN/ID 150</b>, který se nachází na jižní straně náměstí, a to v délce cca 55 m (v příloze zvýrazněn)</li><li>• vybudování vodovodní přípojky pro pítka a fontánu</li></ul> <p>Vodovodní přípojka bude provedena z potrubí HDPE 32 (silnostěnný), bude napojena na stávající vodovodní řad <b>LT DN/ID 150</b>, který je umístěn v jižní části náměstí E. Beneše na p.p.č. 19 v k.ú. Varnsdorf (přesné místo napojení bude určeno po vytyčení, případně kopané sondy potrubí). Vodovodní přípojka bude realizována dle ČSN 755411 a ČSN 736005. Typová vodoměrná šachta o rozměrech</p>





		<p>1200/1200/1600 mm bude osazena v zeleném pásu mimo komunikaci, ve vzdálenosti do 15 m od napojení k vodovodnímu řadu.</p> <p>Veškeré armatury budou provedeny z unifikovaného materiálu v působnosti naší společnosti, včetně osazení šoupátkového přípojkového uzávěru a vod. sestavy s vodoměrem Qn 1,5 s typovým držákem a zpětným ventilem.</p> <p><b>Výrok:</b></p> <p><b>Výstavba nové vodovodní přípojky je podmíněna umístěním nové vodoměrné šachty ve vzdálenosti do 15 m od napojení k vodovodnímu řadu a rekonstrukcí vodovodního řadu LT DN/ID 150 v délce cca 55 m.</b></p> <p><b>Před zahájením územního nebo stavebního řízení nám bude předložena projektová dokumentace nové vodovodní přípojky k odsouhlasení. PD bude zpracována dle platných ČSN.</b></p>
Splašková voda	ANO	<p>Odpadní vody z fontány a pítka bude svedena nově vybudovanou kanalizační přípojkou.</p> <p>Kanalizační přípojka <b>PVC DN/OD 160</b> bude napojena do jedné z revizních šachet na kanalizační stoce <b>KA DN/ID 300</b>, která je umístěna v jižní části nám. E. Beneše na p.p.č. 19 v k.ú. Varnsdorf a bude realizována dle ČSN 75 6101 a ČSN 73 6005.</p> <p>Dešťové vody budou likvidovány jiným způsobem na vlastním pozemku. Kanalizační přípojkou budou vedeny pouze vody splaškové.</p> <p><b>Výrok:</b></p> <p><b>Výstavba nové kanalizační přípojky je podmíněna napojením do stávající revizní šachty na kanalizační stoce KA DN/ID 300.</b></p> <p><b>Před zahájením územního nebo stavebního řízení nám bude předložena projektová dokumentace nové kanalizační přípojky k odsouhlasení. PD bude zpracována dle platných ČSN.</b></p>

Z údajů uvedených v tabulce výše je zřejmé, že pítka a fontány, které budou vybudovány v rámci rekonstrukce nám. E. Beneše, bude možné za výše uvedených podmínek připojit na vodovodní řad i kanalizační stoku, které jsou ve správě společnosti Severočeské vodovody a kanalizace, a.s.

Upozorňujeme, že napojení uvažované akumulární nádrže na vodovodní řad kvůli doplňování vody na zalévání není možné!

***Poskytnutá informace nenahrazuje stanovisko k projektové dokumentaci pro vydání příslušného rozhodnutí.***



Technické standardy vodohospodářských staveb Severočeské vodárenské společnosti a. s. jsou k dispozici na [www.svs.cz](http://www.svs.cz). Obecné technické podmínky pro zpracování projektové dokumentace jsou k dispozici na [www.scvk.cz](http://www.scvk.cz).

**Severočeské vodovody a kanalizace, a.s.**

415 50 Teplice, Přítkovská 1689

IČ: 49099451 DIČ: CZ49099451

164

**Ing. Jiří Waszmuth**  
**referent technickoprovozní činnosti**

- Příloha:
1. Situace a orientační zakres s vyznačeným zařízením provozovaným společností Severočeské vodovody a kanalizace, a.s.



**SEVEROČESKÉ VODOVODY A KANALIZACE, a.s.**  
Přítokská 1689, 415 50 Teplice

Orientační situace je platná pouze jako příloha k poskytnutí informace č. WJ

Dne: 21.8.2023 1:720

Formát: A4 Strana: 1 / 1

**LEGENDA**  
VODOVOD: voda, odpadní voda, dešťová voda  
KANALIZACE: jednotná, spádová, dešťová  
ELEKTŘINA: osvětlení, telefon