

Vysvětlení zadávací dokumentace

V souladu s § 98 a § 99 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, poskytujeme vysvětlení zadávací dokumentace k zadávacímu řízení s názvem:

„Odstranění stavby na části p. č. 3043 - tělocvična u č.p. 1650 Varnsdorf a následné úpravy pozemku a umístění retenční nádrže na p. č. 3042 a 3043 vše k.ú. Varnsdorf, ul. Střelecká.“

Dotaz účastníka:

Při oceňování Vaší veřejné zakázky jsme zjistili, že v rozpočtu jsou uvedeny položky vztahující se k Akumulačním boxům z polypropylenu a v Projektové dokumentaci byl poskytnut výkres Retenční nádrže.

Žádáme tedy zadavatele o upřesnění, kterou z těchto variant má účastník výběrového řízení ocenit. V případě Akumulačních boxů žádáme o doplnění specifikace a dokumentace k těmto boxům, a v případě Retenční nádrže žádáme o zpracování příslušných položek do výkazu výměr.

Odpověď zadavatele:

V rozpočtu uvedená položka koresponduje funkčně i objemově s projektovaným zařízením retenční akumulární nádrže.

Cenová soustava URS, která byla použita pro zadávací výkaz výměr definuje tuto položku jako akumulární box (nádrž), pro retenci podzemních vod.

[Podmínky použití - CS ÚRS](#)

Další položky vztahující se k její instalaci jsou v rozpočtu uvedeny pod p.č. 12, 23, 24, 32, 33 a 34.

Uchazeč ocení položky tak, jak jsou uvedeny, s přihlédnutím k technickému popisu projektovaného zařízení, upozorňujeme, že jednotková cena pro ocenění konstrukce nádrže je v souladu s metodikou URS vztahována k objemové jednotce, tedy k m³ navrhované nádrže resp. boxu.

Ve Varnsdorfu dne 20.01.2026

Jan
Šimek
Jan Šimek
Datum: 2026.01.20
14:27:23 +01'00'
Jan Šimek
starosta města