



FORWOOD
Martin Petrák
Husova 2075
407 47 Varnsdorf

Váš dopis čj.:
Ze dne: 17.06.2025
Naše čj.: MUVA 15855/2025ŠimPe

Vyřizuje: Petr Šimek
Linka: 417545190
Datum: 03.07.2025
E-mail: petr.simek@varnsdorf.cz

Stavba: Odpočinkové molo na vodní ploše p. č. 95 v k. ú. Varnsdorf - rybník u BILLY

K Vaší žádosti o vyjádření k výše uvedené akci sdělujeme, z hlediska existence podzemních sítí technické infrastruktury v majetku města, následující:

I.) V zájmovém území, které je vyznačeno v situační mapě v příloze Vaší žádosti, se n e n a c h á z í žádné zařízení:

- městského kamerového dohledového systému (MKDS)
- dešťové kanalizace (DK)

II.) V zájmovém území, které je vyznačeno v katastrální mapě v příloze žádosti, se n a c h á z í podzemní kabelové vedení soustavy Veřejného osvětlení (VO) - viz příložený zákres do KM. V případě provádění zemních, nebo stavebních prací (případně souvisejících činností - montáž lešení, skladování materiálu atd.) v trase vedení je nutné požádat o přibližné vytýčení předpokládané trasy kabelů VO a respektovat jeho podmínky stanovené pro ochranu zařízení.

Provozovatel VO: TECHNICKÉ SLUŽBY VARNSDORF, Sv. Čecha 1277, 407 47 Varnsdorf
p. Martin Storcer - telefon: 412 372 576, mobil: 605 208 899

III.) V zájmovém území, které je vyznačeno v katastrální mapě v příloze žádosti, se n a c h á z í horkovodní vedení systému Centrálního zásobování teplem (CZT) - viz. příložený zákres trasy horkovodního potrubí do katastrální mapy. Potrubí je uloženo v zemi v hloubce cca 80 cm pod povrchem a je vyznačeno signální zelenou (2x trubka izolovaná - černá) a červenou (dispečerské kabely) perforovanou fólií. Upozorňujeme na nutnost respektování ustanovení §87 (ochranná pásma) zákona č. 458/2000 Sb. ve znění pozdějších předpisů. Umísťování staveb, provádění zemních prací a ostatních stavebních činností ve smyslu §87 shora citovaného zákona v ochranném pásmu zařízení (CZT) musí být oznámeno provozovateli soustavy CZT nejméně 5 pracovních dní před jejich zahájením a je podmíněno vydáním písemného souhlasu provozovatele soustavy CZT. Provozovatel na požádání rovněž provede vytýčení podzemních zařízení soustavy CZT.

Horkovodní potrubí je na p.p.č. 97, 98, a 109 v k.ú. Varnsdorf uloženo nad terénem a je dodatečně chráněno ocelovou konstrukcí. V rámci PD úprav ploch a přístupových cest v okolí odpočinkového mola bude řešeno odstranění ocelové konstrukce a navrženo nové řešení ochrany nadzemní části horkovodu odsouhlasené provozovatelem horkovodu.

Provozovatel CZT : TEPLÁRNA Varnsdorf a.s., Palackého 2760, 407 47 Varnsdorf
Ing. Alena Hlávková, ředitelka a člen představenstva
tel.: 777 24 30 54, e-mail: ahlavkova@teplarna-varnsdorf.cz

IV.) V zájmovém území, které je vyznačeno v katastrální mapě v příloze Vaší žádosti – na pozemku p.č. 97 se **n a c h á z í z a k r y t ý p r o f i l v o d n í h o n á h o n u - v o d n í l i n i e I D V T : 1 0 2 2 0 1 3 5 (p o t r u b í B E T 6 0 0 m m)**.

Pro případ provádění zemních a stavebních prací v místě výskytu potrubí budou navržena vhodná opatření proti poškození tohoto zařízení, která budou odpovídat rozsahu a charakteru stavby. V případě, že dojde vlivem provádění stavebních prací k jejich poškození, bude o této skutečnosti stavebník bezodkladně informovat vlastníka zařízení (tel. č. 417 545 190, nebo na e-mail: petr.simek@varnsdorf.cz), který stanoví další postup a podmínky pro nápravu podle charakteru a rozsahu poškození.

Petr Šimek
odbor správy majetku a investic



Příloha: - snímek z katastrální mapy se zákresem soustavy VO v zájmovém území
- snímek z katastrální mapy se zákresem systému CZT v zájmovém území
- zákres zájmového území – příloha žádosti

Či : MUVA 15855/2025





