

Vysvětlení zadávací dokumentace

Zadavatel Město Varnsdorf, nám. E. Beneše 470, 407 47 Varnsdorf, IČ 00261718 obdržel žádost dodavatele o vysvětlení zadávací dokumentace k zadávacímu řízení na veřejnou zakázku zadávanou ve zjednodušeném podlimitním řízení dle § 53 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek:

„Rekonstrukce a modernizace stravovacího provozu a distribuce jídel pro nemocnici Varnsdorf“

Dotaz dodavatele:

1) Žádám o dodatečnou informaci k této položce:

U výkazu výměr – **CELKOVÝ VÝKAZ VÝMĚR** - u této položky č. 33 není výměra, je to tak správně?

33 411321824R00 Stropy deskové ze železobetonu pohledového C 20/25 m3 0,00
\\4,2*2,2*0,15)*2 šachty výtahů 0,00

2) Práce jsou rozděleny celkem do tří etap včetně celkového výkazu výměr.

Při naceňování položek bylo zjištěno, že při dosazení cen v etapách a následném dosazení těchto cen do celkového výkazu výměr (který má obsahovat všechny položky z jednotlivých etap) nesouhlasí cenový součet. Bylo následně zjištěno, že nesouhlasí sloupec „množství“ (po sečtení všech etap do celku).

Jedná se celkem o 15 položek a celkový finanční rozdíl položek oproti etapám činí cca dle našeho předběžného výpočtu 100.000,-Kč, což bohužel i přes celkovou hodnotu rekonstrukce není zanedbatelná částka.

Jedná se o tyto položky (v celkovém výkazu výměr):

4	162201203R00	Vodorovné přemíst.výkopku, kolečko hor.1-4, do 10m	m3
		43,67 šachty výtahy	
5	162201210R00	Příplatek za dalš.10 m, kolečko, výkop. z hor.1- 4	m3
		43,67 šachty výtahy	
7	162701109R00	Příplatek k vod. přemístění hor.1-4 za další 1 km	m3
		151,002*32 šachty výtahy-skládka Volfartice	
60	952901111R00	Vyčištění budov o výšce podlaží do 4 m	m2
		460,7	
75	979082111R00	Vnitrostaveništní doprava suti do 10 m	t

382,993+31,292

4,355 krytina-bobrovka

76	979082121R00	Příplatek k vnitrost. dopravě suti za dalších 5 m 5*418,64	t
77	979011111R00	Svislá doprava suti a vybour. hmot za 2.NP a 1.PP 418,64	t
78	979083117R00	Vodorovné přemístění suti na skládku do 6000 m 418,64	t
79	979083191R00	Příplatek za dalších započatých 1000 m nad 6000 m 36*418,64 řízená skládka Volfartice	t
80	979087212R00	Nakládání suti na dopravní prostředky 418,64	t
81	979990001R00	Poplatek za skládku stavební suti 418,64	t
86	998711102R00	Přesun hmot pro izolace proti vodě, výšky do 12 m 1,427	t
108	998721102R00	Přesun hmot pro vnitřní kanalizaci, výšky do 12 m 9,733	t
178	771575024RAI	Dlažba 30 x 30 cm 82,60+86,40+40,50+16,40+13,80+30,28 skladba P1 dle PD,	m2
179	998771102R00	Přesun hmot pro podlahy z dlaždic, výšky do 12 m 3,23	t

Dále v druhé etapě je níže uvedená položka. Bohužel v celkovém výkazu výměr není zaevidována.

89 Ostatní konstrukce a práce na trubním vedení

28	894431611RDB	Šachta, D 1000 mm, dl.šach.skruže 1,2 m, přímá
----	--------------	--

1 místnost 30

Žádáme tímto jak s touto skutečností naložit, popřípadně zda je možné dosadit do položkového rozpočtu „celkový výkaz výměr“ do sloupce „množství“ správný součet – tak aby pak částka souhlasila po sečtení všech položek v jednotlivých etapách. A zda můžeme dosadit chybějící položku z druhé etapy do celkového výkazu výměr.

Zároveň žádáme, pokud se tato nesrovnalost potvrdí, o prodloužení podání cenové nabídky, abychom mohli řádně podat cenovou nabídku.

3) Žádám o dodatečnou informaci ohledně dodávky gastro, žádám o upřesnění typu tabletu (pasivní, aktivní, cloche nebo uzavřený kompakt) - je jich tam 120 ks a typů je celá řada , rozdíly v cenách jsou markantní

S tím souvisí i transportní vozík na tablety

Vysvětlení zadavatele:

Ad 1) Ve stavebním výkazu výměr CELKOVÝ VÝKAZ VÝMĚR je u položky č. 33 v důsledku chyby ve vzorci nesprávně uvedena výměra m³ 0,00. **Výměra této položky je 2,77 m³**

Ad 2) Při dělení celkového výkazu výměr do etap došlo k chybnému odečtu některých položek. Opravené výkazy výměr, které jsou přílohou tohoto vysvětlení, nahrazují původní chybné.

Ad 3) Předmětem dodávky je **tabletový systém pasivního typu** (popsaný příloze zadávací dokumentace – PD „REKONSTRUKCE A MODERNIZACE STRAVOVACÍHO PROVOZU A DISTRIBUCE JÍDEL PRO NEMOCNICI VARNSDORF v D.1.4e - TECHNOLOGICKÉ ZAŘÍZENÍ KUCHYŇSKÉHO PROVOZU - TECHNICKÁ ZPRÁVA).

Ve Varnsdorfu dne 23. 10. 2017

Ing. Stanislav Horáček
starosta města