



UPOZORNĚNÍ:

ROZVODNICE, I PLASTOVÁ MUSÍ BÝT VYROBENA FIRMOU S OPRAVNĚNÍM K VÝROBĚ EL. ROZVA-
DĚČŮ, OPATŘENA VÝR. ŠTÍTKEM A DOPLNĚNA
OSVĚDČENÍM O ZKOUŠCE DLE ŘADY ČSN EN 61439.
V ROZVADĚČI MUSÍ BÝT ZŘEJMÁ PŘÍSLUŠNOST
PROUDOVÝCH OBVODŮ K JISTIČŮM.

OCELOPLECHOVÁ ROZVODNICE, 96M, IP30, POD OMÍTKOU

SEZNAM NOVÝCH PŘÍSTROJŮ:

QA1 - HL. VYPÍNAČ 3/63A
RN1 - SVODIČ PŘEPĚTÍ SLP 275/4
FA1-FA10 - JISTIČ 10kA, 1/B 10A
FA11 - JISTIČ 10kA, 1/B 6A
FA12-24 - JISTIČ 10kA, 1/B 16A
F1-F8 - PROUDOVÝ CHRÁNIČ S NADPROUDOVOU
OCHRANOU 16A/B, 30mA
KA1 - IMPULSNÍ RELÉ 230V 1F/25A

ZADÁVACÍ DOKUMENTACE

ZODP. PROJEKTANT	PROJEKTANT	KRESL.	JIRÍ REMIŠ *SDRUŽENÍ* ELEKTRO+PLVN VARNSDORF VIII./2133 Tel.:0412 372 555 IČ: 12771864	
JIRÍ REMIŠ	JOHANA LANGEROVÁ	JOHANA LANGEROVÁ		
INVESTOR:	SÚ	VARNSDORF		
MĚSTO VARNSDORF	KRAJ	ÚSTECKÝ		
T.G.MASARYKA 1838, VARNSDORF			FORMÁT	A3
MěÚ Varnsdorf č.p. 1838 -			DATUM	KVĚTEN 2015
stavební úpravy pravé části 1.NP			STUPEŇ	SP
			ČÍSLO ZAK.	57/2015
			MĚŘÍTKO	ČÍS. VÝK.
ROZVADĚČ R11			E2	