

## Vysvětlení zadávací dokumentace

Zadavatel Město Varnsdorf, nám. E. Beneše 470, 407 47 Varnsdorf, IČ 00261718 obdržel žádost dodavatele o vysvětlení zadávací dokumentace k zadávacímu řízení na veřejnou zakázku zadávanou ve zjednodušeném podlimitním řízení dle § 53 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek:

### „Rekonstrukce a modernizace stravovacího provozu a distribuce jídel pro nemocnici Varnsdorf“

#### Dotaz dodavatele:

##### 1) Dotaz č. 1

Ve výkazu výměr v podlahových konstrukcích je tato položka :

1312311R-40	Rampa-chodba 0.01 1 chodba 0.01 těleso rampy, bednění, beton, zábradlí mezi rampo a schody, madlo u schodiště	soub	1,00
-------------	---	------	------

Není k dispozici žádná bližší specifikace, výměry, mat. zábradlí.

##### 2) Dotaz č. 2

Ve výkazu výměr ve vnitřní kanalizaci je uvedeno potrubí KG odpadní svislé a připojovací potrubí Geberit PE připojovací - toto potrubí uvedené ve výkazu výměr se neshoduje s PD, potrubí má být protihlukové.

#### Vysvětlení zadavatele:

Ad 1) Z důvodu upřesnění výkazu výměr se ve stavebním výkazu výměr CELKOVÝ VÝKAZ VÝMĚR nahrazuje položka č.

63	631312311R-40	Rampa-chodba 0.01	soub	1,00
----	---------------	-------------------	------	------

položkami:

63	430321313R00	Beton schodišťových konstrukcí -rampa C 16/20 3,5 chodba 01	m3	3,50 3,50
64	430361921RT4	Výztuž schodišťových konstrukcí-rampa svařovanou sítí 6,5*0,004	t	0,03 0,03
65	431351121R00	Bednění rampy- zřízení 2,10	m2	2,10 2,10
66	431351122R00	Bednění rampy přímočar.odstranění 2,1	m2	2,10 2,10

67	7678961 R-41	Montáž a dodávka nerezové madlo-rampa 6,5	m	6,50 6,50
68	7678961 R-42	Montáž a dodávka nerezové zábradlí -rampa 6,5	m	6,50 6,50
69	771575014RA0	Dlažba do tmele 30 x 30 cm protiskluzná-rampa včetně dodávky a lišt 6,5	m2	6,50 6,50

Takto upravený Celkový výkaz výměr je přílohou tohoto vysvětlení zadávací dokumentace a nahrazuje původní Celkový výkaz výměr.

**Ad 2)** Z důvodu uvedení specifikace odpadního svislého a připojovacího potrubí ve výkazu výměr do souladu s výkresovou částí bylo upraveno značení protihlukového potrubí. Změna je obsažena v Celkovém výkazu výměr, který je přílohou tohoto vysvětlení zadávací dokumentace a který nahrazuje původní Celkový výkaz výměr.

#### **Změna zadávací dokumentace:**

Dílčí výkaz výměr „Gastro\_soupis\_zarizeni“ obsahoval list, který není součástí zadávací dokumentace. Zpracovatelem tohoto dílčího výkazu výměr byla provedena jeho administrativní oprava. Takto upravený dílčí výkaz výměr je přílohou tohoto vysvětlení zadávací dokumentace a nahrazuje původní Celkový výkaz výměr.

#### **Prodloužení lhůty pro podání nabídek**

**S ohledem na skutečnost, že jsou na základě dotazů uchazečů k zadávací dokumentaci zpracovávány změny ve výkazech výměr, prodlužuje zadavatel lhůtu pro podání nabídek takto:**

**Lhůta pro podání nabídek: do 13. 04. 2018 do 10:00hod**

**Obálky s nabídkami budou otevřeny dne 13. 04. 2018 v 10:30 hod**

Ve Varnsdorfu dne 05. 04. 2018

Ing. Stanislav Horáček  
starosta města