



ProProjekt s.r.o.
Komenského 1173

408 01 Rumburk

Váš dopis čj.:

Ze dne: 05.06.2017

Naše čj.: MUVA 15043/2017ŠimPe

Vyřizuje: Petr Šimek

Linka: 417545190

Datum: 21.07.2017

E-mail: petr.simek@varnsdorf.cz

Stavba: Demolice ubytovny č.p. 2335, ul. Lounská na p.p.č.k. 6304 v k.ú. a obci Varnsdorf

K Vaší žádosti o vyjádření k výše uvedené akci sdělujeme, z hlediska existence sítí technické infrastruktury v majetku města, následující:

I.) V blízkosti výše uvedeného objektu se **n a c h á z í** stožáry se svítidly a podzemní kabelové vedení soustavy **Veřejného osvětlení (VO)** – viz příložený zákres do KM a geometrický plán. Jedná se o nezaměřený průběh a v případě provádění zemních, nebo stavebních prací (případně souvisejících činností - montáž lešení, skladování materiálu atd.) je nutné požádat o přibližné vytýčení předpokládané trasy kabelů provozovatelem soustavy VO a respektovat jeho podmínky v souladu s energetickým zákonem č. 458/2000 Sb. ve znění pozdějších předpisů.

Provozovatel VO: TECHNICKÉ SLUŽBY VARNSDORF, Svatopluka Čecha 1277,
407 47 Varnsdorf
Ing. Ludvík Šmíd, telefon: 412 372 576, mobil: 731 941 523

II.) V blízkosti výše uvedeného objektu se **n a c h á z í** horkovodní vedení systému **Centrálního zásobování teplem (CZT)** – viz. příložený zákres trasy horkovodního potrubí do katastrální mapy. Potrubí je uloženo v zemi v hloubce cca 80 cm pod povrchem a je vyznačeno signální zelenou (2x trubka izolovaná – černá) a červenou (dispečerské kabely) perforovanou fólií. Upozorňujeme na nutnost respektování ustanovení §87 (ochranná pásma) zákona č. 458/2000 Sb. ve znění pozdějších předpisů. Umísťování staveb, provádění zemních prací a ostatních stavebních činností ve smyslu §87 shora citovaného zákona v ochranném pásmu zařízení (CZT) musí být oznámeno provozovateli soustavy CZT nejméně 5 pracovních dní před jejich zahájením a je podmíněno vydáním písemného souhlasu provozovatele soustavy CZT. Provozovatel na požádání rovněž provede vytýčení podzemních zařízení soustavy CZT.

Objekt ubytovny č.p. 2335 na p.p.č. 6304 ul. Lounská byl vytápěn ze soustavy CZT Varnsdorf a je vybaven horkovodní přípojkou. V projektové dokumentaci demolice objektu musí být zpracovány požadavky provozovatele CZT Varnsdorf, které uvede ve svém vyjádření. O toto vyjádření požádejte na níže uvedené adrese:

Provozovatel CZT: TEPLÁRNA Varnsdorf a.s., Palackého 2760, 407 47 Varnsdorf
Ing. Miroslav Novotný, ředitel, telefon: 412 352 400, mobil: 724 224 643

Petr Šimek
odbor správy majetku a investic

 

Příloha: - snímek z katastrální mapy se zákresem soustavy VO v zájmovém území (3x A4)



24.07.2017

Městský úřad Varnsdorf
 odbor správy inženýringu
 1

