



Váš dopis zn.:
ze dne: 6. 11. 2017
Naše značka: O17610258602/OTPC/Ma
Vyřizuje: Hana Del Maschiová
Datová schránka: f7rf9ns
Telefon: 840 111 111
Email: info@scvk.cz
Datum: 30. 11. 2017

Vodohospodářské projekty
Ing. Josef Folbrecht
Žižkova 205
473 01 Nový Bor

**Vyjádření k dokumentaci pro stavební povolení vodohospodářské stavby
a staveb s ní souvisejících**

Název akce:	DC 052 085 Varnsdorf, Aloise Jiráskova – rekonstrukce kanalizace
Účel vyjádření:	k dokumentaci pro stavební povolení vodohospodářské stavby
Zájmové území:	Okres: Děčín
	Obec: Varnsdorf
	Část obce, ulice, č.p.: Varnsdorf,
	Katastrální území, parcelní číslo: p.p.č. 5336,5331,5323
Žadatel:	Ing. Josef Folbrecht
Adresa, tel., e-mail	Žižkova 205, 473 01 Nový Bor, tel. +420 487 723 595, + 420 602 159 357, vodoproj@tiscali.cz
Investor:	Severočeská vodárenská společnost a.s.
Adresa, tel., e-mail	Přítkovská 1689, 415 50 Teplice
Projektant:	Ing. Josef Folbrecht
Vlastník dotčené IS	SVS / VHS / jiný
Předchozí vyjádření a rozhodnutí	Byly splněny podmínky předcházejících vyjádření a vydaných rozhodnutí ANO/NE
Platnost vyjádření:	jeden rok ode dne vyhotovení (v případě, že Váš zájem nadále trvá, požádejte před uplynutím této lhůty o prodloužení platnosti vyjádření)

Vodohospodářská stavba	ANO/NE		
Akcionář SVS	ANO	Člen VHS	NE
Nová VH stavba dle SVS	DC 052 085		
Možnost budoucího provozování nové VHI společností SčVK je možné až po souhlasném stanovisku vlastníků VHI.			
Možnost budoucího předání nové VHI do majetku vlastníků VHI je možná pouze po vzájemné dohodě obou vlastníků.			
V případě SVS je nezbytné kladné stanovisko SVS z majetkového projednání v Majetkové komisi SVS.			

Popis navrženého řešení:



Dokumentace řeší rekonstrukci jednotné kanalizace v lokalitě ul. A. Jiráka v délce 231m. Související stavbou v jedné společné rýze bude investice Města Varnsdorf a to vodovod PE HD DN/OD 90. Do nových řadů budou připojeny všechny nalezené funkční přípojky. Kanalizace původní jednotná bude zrušena ve stávající trase.

Navrhované kapacity:

IO 01 Rekonstrukce splaškové kanalizační stoky

- kamenina oboustranně glazovaná DN/ID 300 – 231 m, tř. 160, přípojky kameninové hrdlové DN/ID 200 – 5,5m, tř. 160 a přípojky DN /ID 150 – 16,5m, FN 34, šachty prefabrikované 8 ks, přepojené přípojky 9 ks

IO 02 Rekonstrukce dešťové kanalizační stoky

- potrubí plastové hrdlové PVC DN/OD 300 – 230 m, přípojky plastové hrdlové PVC DN/OD 150 – délky 16m, šachty betonové prefabrikované 9 ks, uliční vpust' s litinovou mříží 7ks, přepojené přípojky 8 ks

S obsahem dokumentace pro stavební povolení výše uvedené stavby

souhlasíme

za předpokladu dodržení následujících podmínek:

- 1) Veškerá manipulace na stávající vodovodní síti spojená s napojením nového vodovodního řadu či přípojky na stávající provozovanou síť bude vykonávána pouze pracovníky SČVK.
- 2) V případě, že budete v budoucnosti žádat o předání stavby do provozování SČVK, vlastník předloží „Zápis o předání a převzetí stavby do majetku (ZoPPS)“, včetně technického zmapování stavu veškerého zařízení k datu předání a všech požadovaných dokladů a vypořádání služebnosti inženýrské sítě (věcných břemen - za účelem zpracování návrhu kontaktuje vlastník provozovatele).
- 3) Zahájení prací nám bude 15 dní předem písemně nebo e-mailovou poštou oznámeno včetně jména a telefonického spojení na stavební dozor a zhotovitele stavby.
- 4) Před započítím prací požádá stavebník o vytýčení vodohospodářského zařízení. Vytýčení skutečného umístění zařízení ve správě společnosti Severočeské vodovody a kanalizace, a.s. a jeho následné zakreslení do situace je nutné objednat na tel. 840 111 111; info@scvk.cz.
- 5) V případě nejasností budou provedeny kopané sondy či vytýčení inspekční kamerou. Stavebník je povinen neprodleně ohlásit případné poškození vodohospodářského zařízení provozovateli. Stavebník odpovídá za škodu na vodohospodářském zařízení způsobenou svojí činností.
- 6) **Případná existence vodovodních či kanalizačních přípojek není předmětem tohoto stanoviska. Naše společnost není jejich správcem (viz § 3, odst. 3 zákona č. 274/2001 Sb. Zákona o vodovodech a kanalizacích v platném znění), se žádostí o informaci o existenci přípojek se obraťte na jejich vlastníky, tedy na vlastníky nemovitostí, jejichž pozemky budou stavbou dotčeny.**
- 7) Jakákoli změna oproti schválené dokumentaci musí být předložena ke schválení naší společnosti před dalším postupem prací.
- 8) Požadujeme být přizváni k předání staveniště, na kontrolní dny v průběhu realizace stavby, k zahájení a v průběhu zkušebního provozu a ke kolaudaci stavby. Před uvedením stavby do provozu požadujeme přizvat k závěrečné kontrole provedení díla a úplnosti požadovaných dokladů uvedených v příloze č. 1 tohoto stanoviska.
- 9) Požadujeme být přizváni ke kontrole pokládky potrubí před záhozem, k tlakovým zkouškám a zkouškám vodotěsnosti, ke komplexnímu vyzkoušení strojního a technologického zařízení.
- 10) Kontrolu celistvosti vodícího pásku požadujeme provést našimi pracovníky.
- 11) Podmínky 9, 10 a 11 požadujeme stvrdit zápisem pracovníka SČVK ve stavebním deníku.



- 12) V případě, že dojde při realizaci stavby k nalezení dalšího vodohospodářského zařízení, které není uvedeno v dokumentaci stavby, požadujeme provést samostatné jednání o způsobu ochrany zařízení nebo o jeho eventuální přeložce nebo zrušení.
- 13) Požadujeme být přizváni ke každé činnosti v ochranném pásmu námi provozovaného zařízení.
- 14) **Podmínka převzetí stavby do majetku SVS ohledně služebnosti inženýrské sítě (věcných břemen) pro akcionáře i neakcionáře SVS**

Před převzetím VH infrastruktury do majetku SVS je nezbytné, aby investor stavby uzavřel na své vlastní náklady smlouvy o **zřízení služebnosti inženýrské sítě (práva věcného břemene)** ve prospěch SVS jako oprávněného, a to ve všech případech, kde liniová a s nimi související VH zařízení leží na pozemcích, které nejsou ve vlastnictví SVS (či požadovaném budoucím vlastnictví SVS – nadzemní objekty a objekty v oplocení) dle pokynů provozovatele.

V záležitostech týkajících se uzavírání smluv o zřízení služebnosti inženýrské sítě (věcného břemene) má oprávnění za SVS jednat provozovatel vodohospodářské infrastruktury: Severočeské vodovody a kanalizace a. s. (tel. č. 840 111 111, info@scvk.cz, datová schránka: f7rf9ns).

Obsah již dříve vydaných našich stanovisek zůstává v platnosti.

Před zahájením realizace stavby požadujeme předložit dokumentaci pro provádění stavby v elektronické podobě k posouzení.

Technické standardy vodohospodářských staveb Severočeské vodárenské společnosti a. s. jsou k dispozici na www.svs.cz. Obecné technické podmínky pro zpracování projektové dokumentace jsou k dispozici na www.scvk.cz.

Ing. Vágra Tomáš
zástupce ředitele závodu

Na vědomí: Ing. Iveta Žabková, Martin Štorek, Bc. Jiří Černovický