

Změna zadávací dokumentace

k zadávacím podmínkám a požadavkům zadavatele pro zpracování a podání nabídky v zadávacím řízení dle zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, v platném znění (dále jen „ZZVZ“ nebo „zákon“) k podlimitní veřejné zakázce vyhlášené dle § 53 ZZVZ s názvem:

Revitalizace veřejného prostranství ve Varnsdorfu, ul. Západní - vnitroblok

Na základě obdrženého dotazu dodavatele k zadávacím podmínkám zadavatel zveřejňuje změnu zadávací dokumentace.

Přesné znění dotazu dodavatele:

Prosíme o poskytnutí situace dopravního značení stavby a to z důvodu nesrovnalostí ve výkazu výměr části 1:

- 1) pol. 47 počítá s osazením 15 ks sloupků, ale dle počtu značek a pol. 53 je sloupků 16 ks. Navíc délka sloupku dle pol. 53 je 2,5 m. Ve skutečnosti je třeba sloupek zapustit, takže reálná délka sloupku je 3,5 m.
- 2) pol. 52 Značka IS 20 500x700 – 6 kusů. Skutečná velikost značky IS 20 je 750x1000 mm.

Odpověď zadavatele:

K jednotlivým výše uvedeným otázkám uvedeným v dotazu za zadavatele upřesňujeme následující:

Situaci dopravního značení záměrně zadavatel nezveřejnil, neboť předložená situace stavby v zadávací dokumentaci revidovala současný stav a přiložením původní dopravní situace by došlo k nesouladu v rozsahu území dotčeného touto veřejnou zakázkou.

1) pol. 53 se poníží na 15ks, délka sloupku je 2500mm pro nadzemní část (dodavatel musí počítat s patřičnou délkou pro zabudování sloupku značky dle stavebních standardů)

2) pol. 52 Značka IS 20 500x700 má být správně IP -11a,c označení parkoviště, která je standardně ve velikosti 500x 700.

Opraveno ve výkazu výměr.

Příloha

Opravený výkaz výměr: KOMUNIKACE SO 101- oprava

Josef Hambálek
místostarosta města



Město Varnsdorf
(8)

Ve Varnsdorfu 13. 07. 2018