

LEGENDA pro stoku N :

stáv. ČERPACÍ STANICE – STÁVAJÍCÍ ČERPACÍ STANICE SPLAŠKOVÝCH VOD z NEMOCNICE VARNSDORF s VÝTLAKEM do KANALIZACE KARLOVY ULICE
PROPOJ – PROPOJENÍ PŘÍTOKU na ČERPACÍ STANICI NEMOCNICE BUDE v ŠACHTĚ Š17 a DODAVATEL OVĚŘÍ HLOUBKU POTRUBÍ KOPANOU SONDOU
Š11a – STÁV. KONCOVÁ KANALIZAČNÍ ŠACHTA 1. etapy SPLAŠKOVÉ STOKY KTH 300 mm v ulici ČELAKOVICKÁ, MUSÍ BÝT PŘIPRAVENÁ PRUBĚŽNÁ
Š11 až Š17 – BETONOVÉ MONTOVANÉ ŠACHTY ze SKRUŽÍ a KÓNUSU s PREFA DNEM na SPLAŠKOVÉ KANALIZACI KTH 300 mm podle č.v. 8 a 9
ŠD14 – BETONOVÁ MONTOVANÁ KONCOVÁ ŠACHTA na DEŠŤOVÉ KANALIZACI s NAPOJENÍM HORSKÉ VPUSTI v ULICI ČELAKOVICKÁ ve VARNSDORFU
KTH 300 mm – KANALIZAČNÍ HRDLOVÉ KAMENINOVÉ OBOUSTRANNĚ GLAZOVANÉ POTRUBÍ třídy 160, FN 48, se SPOJEM PRYŽOVÝM typu C
UV7 – STÁVAJÍCÍ NAPOJENÁ ULIČNÍ BETONOVÁ DEŠŤOVÁ VPUSŤ PROVOZOVANÁ MĚSTEM VARNSDORF před č.p. 1124 v ulici ČELAKOVICKÁ
300/150 – KANALIZAČNÍ HRDLOVÁ KAMENINOVÁ ODBOČKA ŠÍKMÁ s TĚSNĚNÍM typu C pro NAVAZUJÍCÍ PROPOJENÍ 3 NOVÝCH RD DVORSKÁ

- PROFIL KTH 300 mm je STANOVEN pro ODTOK SPLAŠKOVÝCH ODPADNÍCH VOD na ČOV z AREÁLU NEMOCNICE VARNSDORF a PŘÍLEHLÝCH RD
- v MÍSTECH KŘÍŽENÍ VŠECH PODZEMNÍCH VEDENÍ BUDE PROVÁDĚN VÝKOP RUČNĚ a podle PODMÍNEK SPRÁVCU SÍTÍ v PŘÍLOZE DPS
- STAVENÍŠTĚ a DNA ŠACHET DOKONČENÝCH STOK BYLA ZAMĚŘENA GEODETEM JAKO SKUTEČNÉ PROVEDENÍ STAVBY a PŘEDÁNA INVESTOREM
- STAVBA SPLAŠKOVÁ KANALIZACE VARNSDORF, ulice DVORSKÁ a ČELAKOVICKÁ je STANIČENA v KILOMETRECH A KÓTOVÁNA v METRECH
- STÁVAJÍCÍ PODZEMNÍ VEDENÍ JSOU ZAKRESLENA VŠEMI SPRÁVCI IS v SAMOSTATNÝCH PŘÍLOHÁCH JAKO DOKLADOVÁ ČÁST STAVBY
- VŠECHNY STOKOVÉ ÚSEKY SPLAŠKOVÉ KANALIZACE BUDOU PODROBENY ZKOUŠCE TĚSNOSTI VODOU nebo VZDUCHEM podle ČSN 756906
- VŠECHNY STOKOVÉ ÚSEKY SPLAŠKOVÉ a DEŠŤOVÉ KANALIZACE BUDOU PODROBENY KAMEROVÉ PROHLÍDKE po DOKONČENÍ STAVBY
- ŘEŠENÍ BYLO KONZULTOVÁNO a ODSOUHLASENO PRACOVNÍKY INVESTORA v RÁMCÍ NÁVRHU PŘEDANÉ NABÍDKY na AKTUALIZACI DPS

SO 01
SPLAŠKOVÁ STOKA "N"


- potrubí kanalizační hrdlové kameninové KTH 300 mm, 273,5 m
(potrubí oboustranně glazované, třídy 160, FN 48, spoj C)
- betonová kanalizační šachta montovaná ze skruží a kónusu, 7 ks
- zkouška těsnosti stokových úseků z potrubí KTH 300 mm, 7 ks
- napojení KTH 300 mm do připraveného šachtového dna Š11a, 1 ks
- napojení kanalizačních přípojek odbočkou KTH 300/150 mm, 3 ks
- napojení kanalizace areálu nemocnice v šachtě Š17 před ČS, 1 ks
- počet napojených kanalizačních přípojek RD celkem, 3 ks

město VARNSDORF

V A R N S D O R F
1 : 500

Souřadnicový systém JTSK
Výškový systém Bpv
Redukce výšek 300.00

Vyhotovil : Ing.LÍPA Rudolf
prosinec 2003



P O Z N Á M K A :

Šachta Š11a je převzata ze skutečného zaměření 1. etapy stavby
Poklop šachty Š11a = 363,60 a dno šachty = 360,85 m n.m.
Staničení této 2. etapy splaškové kanalizace je od 0,0 km
Číslování šachet je ponecháno podle původní dokumentace
Dodavatel v místě šachty Š17 provede kopanou sondou
a ověří výškové poměry splaškové stoky KTH 300 mm

STOKOVÝ ÚSEK Š11a – Š11
potrubí KTH 300 mm – 3,5 m

SPLAŠKOVÁ KANALIZACE, stoka N, KTH 300 mm, 273,5 m

stoka "N"

dokončená
stoka "N"

PŘED ZAHÁJENÍM ZEMNÍCH PRACÍ NUTNO
VYTÝČIT VEŠKERÁ PODZEMNÍ VEDENÍ !!!

SPLAŠKOVÁ a DEŠŤOVÁ
KANALIZACE VARNSDORF
ulice DVORSKÁ a ČELAKOVICKÁ

L E G E N D A PODZEMNÍCH VEDENÍ :


- — — — — PODZEMNÍ a NADZEMNÍ KABELY CETIN a.s. PRAHA podle PŘEDANÝCH PODKLADU
- — — — — KABELY MÍSTNÍHO OSVĚTLENÍ MĚSTA VARNSDORF BUDOU ZŘEJMĚ MEZI SVÍTIDLY
- — — — — VEREJNÉ VODOVODNÍ ŘADY SEVK a.s. TEPLICE, ZÁVOD ÚSTÍ nad LABEM
- — — — — KABELY VN a NN V PROVOZU ČEZ DISTRIBUCE a.s., ROZVODNA VARNSDORF
- — — — — MÍSTNÍ HAVARIJNÍ JEDNOTNÁ KANALIZACE MĚSTA VARNSDORF a DÍLČÍ ODVODNĚNÍ RD
- — — — — NTL a STL PLYNOVODY GASNET s.r.o. BRNO
- V SITUACI JSOU ZAKRESLENA I VN a NN NADZEMNÍ VEDENÍ MEZI SLOUPY
- PODROBNOSTI A POPIS viz. ZÁKRESY IS od JEDNOTLIVÝCH SPRÁVCŮ

VYPRACOVAL VODOHOSPODÁŘSKÉ PROJEKTY NOVÝ BOR s.r.o.
NOVÝ BOR, ŽIŽKOVA 205, PSČ 473 01, IČO 25492845

INVESTOR MĚSTO VARNSDORF, Náměstí E.Beneše 470, VARNSDORF
MÍSTO STAVBY VARNSDORF

SPLAŠKOVÁ a DEŠŤOVÁ KANALIZACE
VARNSDORF, ulice DVORSKÁ a ČELAKOVICKÁ

SITUACE SPLAŠKOVÉ KANALIZACE




FORMÁT A1
DATUM XI. 2018

ÚČEL DPS
MĚŘÍTKO 1 : 500

Č. ZAKÁZKY 2018/28
ČÍSLO KOPIE ČÍSLO VÝKRESU

C.3



areál NEMOCNICE
města VARNSDORF

stáv. ČERPACÍ STANICE
pro areál NEMOCNICE