

**Zadavatel: Město Varnsdorf, nám. E. Beneše 470, 407 47 Varnsdorf, IČ: 00261718**

### **Vysvětlení zadávacích podmínek**

v souvislosti se zveřejněním výzvy k podání nabídky na plnění veřejné zakázky zadávané dle "Směrnice pro zadávání veřejných zakázek malého rozsahu městem Varnsdorf"

Název zakázky:

**„Výměna oken v bytovém domě č.p. 1954, ul. Legií ve Varnsdorfu“**

Na základě obdržené žádosti ze dne 14.06.2019, **zadavatel podává vysvětlení zadávacích podmínek k následujícímu dotazu:**

**Dotaz:**

Požaduje zadavatel provést utěsnění montážních spár pomocí paropropustných a parotěsných izolačních fólií/pásek podle normy ČSN 730540-2 (tzv. parozábrana) nebo je dostačující montáž s PU pěnou?

**Odpověď:**

Zadavatel nepožaduje vzhledem ke stavebně technickému stavu venkovního a vnitřního ostění stavebních otvorů montáž nových okenních rámců s použitím parozábran. Souhlasíme s použitím montážní pěny.

Ostatní podmínky zadávacího řízení se nemění.

Ve Varnsdorfu dne 14.06.2019

Ing. Stanislav Horáček  
starosta města