

Vysvětlení zadávací dokumentace

Zadavatel Město Varnsdorf, nám. E. Beneše 470, 407 47 Varnsdorf, IČ 00261718 obdržel žádost účastníka o vysvětlení zadávací dokumentace k zadávacímu řízení na veřejnou zakázku zadávanou ve zjednodušeném podlimitním řízení dle § 53 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek:

**„Oprava fasády a zhotovení drenáží na objektu IZŠ Karlova 1700, Varnsdorf,
na p. č. 5480 k. ú. Varnsdorf.“**

Dotaz účastníka:

1) Jako konečnou vrstvu opravy hlavních ploch fasády F1 a F2 navrhuje projektant omítku WeberTop-škrábaný břízolit.

Manuál ve zkratce:

1)Ostrý nához lžící nebo nástřik vrstvy 12-18mm

2)Stažení zubatým hladítkem a uhlazení hladítkem „motýl“

3)Druhý den seškrábat škrabákem na cca 6-10mm.

Upřímně řečeno si nedovedu představit tuto omítku aplikovat na fasádu složitosti VI, a to na opravené reliéfy a ozdobné prvky, profilace říms a do mezer mezi sgrafity.

Je celá řada hotových pastovitých směsí, které se nechají stříkat bez dalších úprav a to do zrnitosti 4mm.

Nevím zda-li návrh tohoto druhu omítky je nepřekročitelný požadavek projektanta nebo zadavatele, nebo zda-li lze řešit alternativně, zvláště když PD na fasádu byla zpracována již v roce 2011.

Vysvětlení zadavatele:

Na opravu fasády lze použít i certifikované hotové pastovité směsi při dodržení technologického postupu daného výrobcem a dodržení jednotného a požadovaného vzhledu a zrnitosti fasády.

Ve Varnsdorfu dne 19. 06. 2019

Ing. Stanislav Horáček
starosta města