

Vysvětlení zadávací dokumentace

Zadavatel Město Varnsdorf, nám. E. Beneše 470, 407 47 Varnsdorf, IČ 00261718 obdržel žádost účastníka o vysvětlení zadávací dokumentace k zadávacímu řízení na veřejnou zakázku zadávanou ve zjednodušeném podlimitním řízení dle § 53 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek:

**„Oprava fasády a zhotovení drenáží na objektu IZŠ Karlova 1700, Varnsdorf,
na p. č. 5480 k. ú. Varnsdorf.“**

Dotaz účastníka:

Včera dne 24. 06. 2019 jsme s aplikačním technikem fy Baunit, konzultovali jednotlivé materiály a postupy systému opravy fasády. V této souvislosti byla i provedena drobná sonda do stávajících vrstev fasády. Bylo zjištěno, že "jakýsi nástřik", který byl aplikován v minulých letech se od jádra odlupuje a co je nejhorší, že jádrová omítka z které jsou vyprofilovány reliéfy, římsy a grafity je "hubená" - samý písek a po poklepu kladívkem se od cihelného zdiva odlupuje. Zkoušku jsme prováděli v dosažitelné výšce, ale i pouhým pohledem je patrné, že i ve vyšších místech je jádro odfouklé a nesoudržné. Projekt předepisuje po omytí tlakovou vodou "zkoušku přídržnosti" nových vrstev. Je pravděpodobné, že zkouška přídržnosti nevyjde a stávající fasáda bude muset být odstraněna z větší části nebo zcela až na cihelné zdivo. Jak bude postupováno pak? Bude se realizovat replika současné fasády, nebo dílčí replika, nebo se přistoupí ke zjednodušení složitosti a fasády a objekt se zateplí?

Vysvětlení zadavatele:

V projektové dokumentaci a ve výkazu výměr je uvažováno s otluky a následnou opravou omítek v rozsahu 65%, což se jeví vzhledem k rozsahu jako dostatečné. Případné další otluky omítky nad rámec projektové dokumentace a výkazu výměr, které budou zjištěny až po montáži lešení, budou řešeny na stavbě až po odsouhlasení stavebního dozoru a investora.

Co se týká dotazu ohledně složitosti fasády a jejího zjednodušení. V projektové dokumentaci a ve výkazu výměr je uvažováno se složitostí č. 6, což je složitost pro historické objekty, tudíž se uvažuje s uvedením fasády do původního stavu.

Ve Varnsdorfu dne 27. 06. 2019

Ing. Stanislav Horáček
starosta města