



Povodí Ohře

Váš dopis zn.: H19/004
Ze dne: 29.03.2019
Naše zn.: POH/15834/2019-2/032100

Vyřizuje: Ing. Radek Sušienka
Tel.: 474 636 215

Mobil:
E-mail: susienka@poh.cz

Datum: 04.10.2019

HG partner s. r. o.
Smetanova 200
250 82 Úvaly

Oprava části náhonu a stavidla u jezu Mandavy, ulice Pod Strání

K Vaší žádosti o vyjádření k výše uvedené akci ze dne 29. března 2019, kterou jsme obdrželi elektronickou formou, Vám sdělujeme naše stanovisko, které platí dva roky ode dne vydání.

I. Vyjádření z hlediska Národního plánu povodí Odry (NPP) a Plánu dílčího povodí Lužické Nisy a ostatních přítoků Odry (PDP):

Z hlediska zájmů daných platným NPP a PDP (ustanovení § 24 a § 26 zákona č. 254/2001 Sb., o vodách a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů) je uvedený záměr možný, protože lze předpokládat, že záměrem nedojde ke zhoršení chemického stavu a ekologického stavu dotčených útvarů povrchových vod a chemického a kvantitativního stavu útvarů podzemních vod, a že nebude znemožněno dosažení jejich dobrého stavu. Toto hodnocení vychází z posouzení souladu daného záměru s výše uvedenými platnými dokumenty.

II. Vyjádření z hlediska Plánu pro zvládání povodňových rizik (PpZPR):

Bez připomínek.

S realizací výše uvedené akce souhlasíme za předpokladu dodržení následujících připomínek:

III. Stanovisko z hlediska správce povodí:

1. Návrh technického řešení náhonu musí zachovat stanovený minimální zůstatkový průtok ve výši 96 l/s.
2. V případě, že není vydáno, je nutné požádat o povolení k nakládání s vodami dle § 8 odst. 1 písm. a) bodu 5 – jiné nakládání (přivádění a odvádění povrchové vody) včetně stanovení minimálního zůstatkového průtoku.

Souřadnice X = 953631, Y = 716172 byly ověřeny.

IV. Vyjádření z hlediska Povodí Ohře, státní podnik:

1. Začátek a konec stavebních prací budou oznámeny Povodí Ohře, státní podnik, provozu Česká Lípa – Ing. Iva Šedivá, tel.: 606 757 482.
2. Stavebními pracemi dojde k dotčení pozemků p. č. 8186/1, 8186/11 v k. ú. Varnsdorf, ke kterým máme právo hospodařit. Do vydání povolení stavby bude vyřešeno užívání uvedeného pozemku (popřípadě hmotného majetku) po dobu stavby a budoucí majetkoprávní vypořádání stavbou trvale dotčených pozemků (popřípadě hmotného majetku). S Povodí Ohře, státní podnik, závodem Terežín (Jana Letáfková, tel.: 416 707 815) bude vyřešen způsob majetkoprávního vypořádání.
3. Konečné úpravy stavby budou písemně odsouhlaseny pracovníkem Povodí Ohře, státní podnik, provozu Česká Lípa.

Povodí Ohře, státní podnik, neodpovídá za škody způsobené vodou včetně škod způsobených ledovými jevy.

Předmětem vyjádření je oprava části náhonu na levém břehu Mandavy v ř. km 4.139 dle SZÚ. Jedná se o stavidlový objekt, jímž je přiváděna voda do malé vodní nádrže na p. p. č. 95. Přivádění vody do náhonu je z jezové zdrže – jez Varnsdorf. Navržené technické řešení předpokládá umístění drážek na vtoku

Povodí Ohře, státní podnik

Bezručova 4219
430 03 Chomutov

tel 474 636 111
fax 474 624 200

e-mail info@poh.cz
www.poh.cz

IČ 70889988
DIČ CZ70889988


Bankovní spojení

KB, a. s., Chomutov, č. ú. 9137441/0100
ČS, a. s., Chomutov, č. ú. 3930932/0800

Zapsán v obchodním rejstříku u Krajského soudu v Ústí nad Labem v oddílu A, vložce č. 13052

pro osazení dluží k zachování minimálního zůstatkového průtoku (MZP) ve výši 96 l/s. Dle předložených podkladů je kóta hladiny při průtoku MZP 330,09 m n. m. Zaústění náhonu zpět do koryta Mandavy je na levém břehu v ř. km 2,620. Investorem akce je Město Varnsdorf.

HGR: 6412. ČHP: 2-04-08-0030-0-00. Vodní útvar povrchových vod: LNO_0180 - Mandava/Mandau od státní hranice po státní hranici.



Ing. Václav Svejkovský
vedoucí odboru VR

Rozdělovník

POh, s. p., závod Terezín

POh, s. p., provoz Česká Lípa

vlastní: 02-22/8245 800567 / 1013290