



- A - PŘISAZENÉ LED SVÍTIDLO KRUHOVÉ 400mm, 28W, 3300lm, 4000K, 80Ra, OPÁLOVÝ KRYT 3 ks
- B - PŘISAZENÉ LED SVÍTIDLO 1293x208mm, 41W, 5000lm, 4000K, 80Ra, SEMIOPÁLOVÝ KRYT 2 ks
- C - VESTAVNÉ LED SVÍTIDLO 3x60cm, 19W, 2050lm, 4000K, 80Ra, MIKROPRIZMATICKÝ KRYT 7 ks
- S - STÁVAJÍCÍ ZÁŘIVKOVÉ SVÍTIDLO - ZACHOVAT 2 ks
- ⏻ - KOLÉBKOVÝ SPÍNAČ ŘAZ. 1 4 ks
- ⏻ - SÉRIOVÝ SPÍNAČ ŘAZ. 5. 2 ks
- 🔌 - ZÁSUVKA DVOJITÁ 230V/16A 2 ks
- 🔌 - ZÁSUVKA JEDNODUCHÁ 230V/16A 3 ks
- V1 - MALÝ AXIÁLNÍ VENTILÁTOR ELEKTRODESIGN SILENT 200 CRZ 3 ks
- R2 - STÁVAJÍCÍ OCELOPLECHOVÝ ROZVÁDĚČ

PROSTŘEDÍ DLE ČSN 33 2000-5-51 ed.3: AA5, AB5, AC1, AD1, AE1, AF1, AG1, AH1.
PODKLAD POD EL. ZAŘÍZENÍM BUDE REAKCE NA OHEŇ A1 a A2 PODLE ČSN EN 13501-1+A1.
PROSTORY ZÁZEMÍ UČITELEK JSOU Z HLEDISKA ÚRAZU EL. PROUDEM NORMÁLNÍ,
PROSTORY PŘÍSTUPNÉ DĚTEM JSOU NEBEZPEČNÉ PODLE ČSN 33 2000-4-41 ed.2.
VYUŽITÍ DLE ČSN 33 2000-5-51 ed.3: BA1, BA2, BC2, BD1, BE1.
KONSTRUKCE BUDOV DLE ČSN 33 2000-5-51 ed.3: CA1, CB1.
OCHRANA PŘI PORUŠE BUDE PROVEDENA AUTOMATICKÝM ODPOJENÍM OD ZDROJE
A POSPOJOVÁNÍM DLE čl. 411.3. A 411.6.ČSN 33 2000-4-41 ed.2.

LEGENDA MÍSTNOSTÍ:

- 201 - ÚKLIDOVÁ MÍSTNOST
202 - WC UČITELKY
203 - UMÝVÁRNA UČITELKY
204 - ŠATNA UČITELKY
205 - ŠATNA DĚTI
206 - UMÝVÁRNA WC DĚTI

PROJEKTOVÁ DOKUMENTACE JE ZPRACOVÁNA KE STAVEBNÍMU ŘÍZENÍ, OHLÁŠENÍ DLE ZÁKONA Č. 183/2006 Sb.
A OBSAHUJE NÁLEŽITOSTI PODLE VYHLÁŠKY 499/2006 Sb. VE ZNĚNÍ VYHLÁŠKY 62/2013 Sb.
TATO DOKUMENTACE NENAHRAZUJE DOKUMENTACI PRO PROVEDENÍ STAVBY.

ZODP. PROJEKTANT	VYPRACOVAL	KRESLIL	JOHANA POLÁKOVÁ ELEKTROPROJEKTY	
JOHANA POLÁKOVÁ	JOHANA POLÁKOVÁ	JOHANA POLÁKOVÁ		
INVESTOR:			SKALK A 27, 470 02 BLÍŽEVEDLY	
MĚSTO VARNSDORF			Tel.: 733 774 830 IČO: 62784749	
ST.P.Č.K. 2919/14, UL. PRAŽSKÁ, K.Ú. A OBEC VARNSDORF STAVEBNÍ ÚPRAVY SOCIÁLNÍHO ZAŘÍZENÍ V I. A II.N.P. PAVILONU A MŠ PRAŽSKÁ 2812, VARNSDORF			FORMÁT	A3
			DATUM	KVĚTEN 2019
			STUPEŇ	SP
			ČÍSLO ZAK.	57/2018
DISPOZICE EL. INSTALACE V 2.NP.			MĚŘITKO	ČÍS. VÝK.
			1:50	E2