

Zadavatel: Město Varnsdorf, nám. E. Beneše 470, 407 47 Varnsdorf, IČ: 00261718

Dodatečná informace k zadávacímu řízení na veřejnou zakázku malého rozsahu:

„Rekonstrukce osobního výtahu v bytovém domě č.p. 3014 ul. Karolíny Světlé ve Varnsdorfu“

Upřesňujeme požadavky na rozsah předmětu plnění v bodě 4, odst. upřesnění požadavků na splnění legislativy:

- nově dodaný výtah bude splňovat požadavky ČSN EN 81-20/50, a NV č. 27/2003 (ve znění pozdějších platných předpisů EU) a nového právním předpisu, který nahradí NV č.27/2003 nebo upraví dle požadavků Evropské směrnice. ČSN EN 81-20 a ČSN EN 81-50 platí souběžně s dosud platnou ČSN EN 81-1,2,3, jejíž platnost bude ukončena 31.8.2017. Z tohoto důvodu požaduje zadavatel splnění přísnějších podmínek dodávky a montáže výtahu dle požadavků ČSN EN 81-20 a ČSN EN 81-50.

A dále upřesňujeme požadavky na rozsah předmětu plnění v bodě 4, odst. upřesnění technických požadavků výzvy:

- **požadavek**, jako nosné prostředky budou použity ploché pásy, **se vypouští**

Ostatní požadavky na rozsah předmětu plnění se nemění.

V souvislosti s upřesněním požadavků na rozsah předmětu plnění, **zadavatel prodlužuje lhůtu pro podání nabídek do 29.3.2016 do 9:00 hod. Otevírání obálek se uskuteční dne 29.3.2016 v 9:30 hod.**

Ve Varnsdorfu dne 14. 3. 2016

Ing. Stanislav Horáček
starosta města