



- B236

- ZÁŘ. SVÍTIDLO MODUS BRKL236KO480, 2x36W, OPÁLOVÝ KRYT, EL. PŘEDŘADNÍK

1 ks
- S226

- ZÁŘ. SVÍTIDLO VESTAVNÉ MODUS SPMC226, 2x26W, EL. PŘEDŘADNÍK

2 ks
- KOLÉBKOVÝ SPÍNAČ TYP 3559-A01345, TANGO

3 ks
- ZÁSUVKA DVOJITÁ 230V/16A TYP 5512A-2359, TANGO, S CLONKAMI

2 ks
- V

- MALÝ AXIÁLNÍ VENTILÁTOR

2 ks
- SR

- OSOUŠEČ RUKOU 1800W, V PROVEDENÍ NA PEVNO

2 ks
- EB

- STÁVAJÍCÍ EL. BOJLER - ZŮSTANE ZACHOVÁN
- RS1

- NOVÝ OCELOPLECHOVÝ ROZVADĚČ POD OMÍTKU 36M

SVĚTELNÉ OBVODY BUDOU PROVEDENY KABELY TYPU 3CX1,5 CYKY, 2AX1,5 CYKY A 3AX1,5 CYKY.
ZÁSUVKOVÉ OBVODY BUDOU PROVEDENY KABELY TYPU 3CX2,5 CYKY.
EL. INSTALACE BUDE ULOŽENA POD OMÍTKOU.

PROSTŘEDÍ DLE ČSN 33 2000-5-51 ed.3: AA5, AB5, AC1, AD1, AE1, AF1, AG1, AH1.
PODKLAD POD EL. ZAŘÍZENÍM BUDE REAKCE NA OHĚŇ A1 PODLE ČSN EN 13501-1+A1.
PROSTORY JSOU Z HLEDISKA ÚRAZU EL. PROUDEM NORMÁLNÍ PODLE ČSN 33 2000-4-41 ed.2.
VYUŽITÍ DLE ČSN 33 2000-5-51 ed.3: BA1, BC2, BD1, BE1.
KONSTRUKCE BUDOV DLE ČSN 33 2000-5-51 ed.3: CA1, CB1.
OCHRANA PŘI PORUŠE BUDE PROVEDENA AUTOMATICKÝM ODPOJENÍM OD ZDROJE
A POSPOJOVÁNÍM DLE čl. 411.3. A 411.6.ČSN 33 2000-4-41 ed.2.

ZODP. PROJEKTANT	PROJEKTANT	KRESLIL	JIRÍ REMIŠ *SDRUŽENÍ* ELEKTRO+PLYN VARNSDORF VIII./2133 Tel.: 412 372 555 IČ: 12771864	
JIRÍ REMIŠ	JOHANA LANGEROVÁ	JOHANA LANGEROVÁ		
INVESTOR:	SÚ	VARNSDORF		
	KRAJ	ÚSTECKÝ		
MĚSTO VARNSDORF			VARNSDORF VIII./2133	
ST.P.Č.K. 3439/1, UL. SVATOPLUKA ČECHA			FORMÁT	
REKONSTRUKCE SOCIÁLNÍHO ZAŘÍZENÍ A TECHNICKÉ MÍSTNOSTI V AREÁLU TECHNICKÝCH SLUŽEB VE VARNSDORFU			DATUM	DUBEN 2016
			STUPEŇ	SP
			ČÍSLO ZAK.	66/2016
			MĚŘÍTKO	ČÍS. VÝK.
DISPOZICE EL. INSTALACE			1:50	E1