



UPOZORNĚNÍ:

ROZVODNICE, I PLASTOVÁ MUSÍ BÝT VYROBENA FIRMOU S OPRÁVNĚNÍM K VÝROBĚ EL. ROZVA-
DĚČŮ, OPATŘENA VÝR. ŠTÍTKEM A DOPLNĚNA
OSVĚDČENÍM O ZKOUŠCE DLE ŘADY ČSN EN 61439.
V ROZVADĚČI MUSÍ BÝT ZŘEJMÁ PŘÍSLUŠNOST
PROUDOVÝCH OBVODŮ K JISTIČŮM.

OCELOPLECHOVÁ ROZVODNICE, 36M, IP30, POD OMÍTKOU

SEZNAM PŘÍSTROJŮ:

QA1 - HL. VYPÍNAČ 3/63A
FA1 - JISTIČ 10kA, 3/B 25A
FA2 - JISTIČ 10kA, 1/B 10A
FA3-FA4 - JISTIČ 10kA, 1/B 16A
FA5 - JISTIČ 10kA, 1/B 10A
FA6-FA7 - JISTIČ 10kA, 1/B 16A
F1 - PROUDOVÝ CHRÁNIČ S NADPROUDOVOU
OCHRANOU 16A/B30mA

ZODP. PROJEKTANT	PROJEKTANT	KRESLIL	JIŘÍ REMIŠ *SDRUŽENÍ* ELEKTRO+PLYN VARNSDORF VIII./2133 Tel.: 412 372 555 IČ: 12771864	
JIŘÍ REMIŠ	JOHANA LANGEROVÁ	JOHANA LANGEROVÁ		
INVESTOR:		SÚ	VARNSDORF	
MĚSTO VARNSDORF		KRAJ	ÚSTECKÝ	
ST.P.Č.K. 3439/1, UL. SVATOPLUKA ČECHA			FORMÁT	A3
REKONSTRUKCE SOCIÁLNÍHO ZAŘÍZENÍ A TECHNICKÉ			DATUM	DUBEN 2016
MÍSTNOSTI V AREÁLU TECHNICKÝCH SLUŽEB VE VARNSDORFU			STUPEŇ	SP
			ČÍSLO ZAK.	66/2016
ROZVADĚČ RS1			MĚŘÍTKO	ČÍS. VÝK. E2