Spodní výztuž základové desky–půdorys, 1:50



Spodní výztuž stropu–půdorys, 1:50



Výztuž komínků nad stropní deskou, 1:50



Horní výztuž základové desky–půdorys, 1:50



Horní výztuž stropu–půdorys, 1:50



Výztuž v řezu 2–2, 1:50



Výztuž v řezu 1–1, 1:50



Výztuž stěn–půdorys, 1:50



Výztuž jímky pode dnem, 1:25



OCEL B500B

BETON C25/30–XC2–XA1–Cl0,2–Dmax=22

Použít cement se sníženým hydratačním teplem (směsný cement)
Max. průsak 50mm podle ČSN EN 12390–8

BETON C30/37–XC4–XA1–Cl0,2–Dmax=22

(pouze pro komínky nad úrovní stropu !!)
Max. průsak 50mm podle ČSN EN 12390–8

Krytí výztuže cnom=35mm

Souřadnicový systém : JSTK
Výškový systém : Bpv

SO 19 - RETENČNÍ NÁDRŽ
19.2 KONSTRUKČNÍ ŘEŠENÍ-BETONOVÉ KONSTRUKCE

Stavebník:
Město Varnsdorf
Náměstí E. Beneše 470
407 47 Varnsdorf

Zhotovitel:
Valbek, spol. s r.o., středisko Plzeň
Parková 1205/11
326 00 Plzeň
HIP: Ing. Zdeněk Skořepa

Vypracoval	Ing.Brotánek, CSc		Zak. číslo	15UL31013
Zodp. projektant	Ing.Brotánek, CSc		Datum	02/2018
Tech. kontrola			Stupeň	DZS
Akce: Sběrný dvůr odpadů města Varnsdorf			Počet formátů	15 x A4
Dokumentace pro provedení stavby			Měřítko	1:50
			Č. přílohy	Paré
Příloha: Výztuž nádrže			3	

Zhotovitel: Valbek, spol. s r.o. Varšavská 505/17 460 02 Liberec 3