


PODÉLNÝ PROFIL  
DEŠŤOVÁ  
KANALIZACE -  
- STOKA "C"

Měřítko: 1 : 500 / 1 : 100

KÓTA UPRAVENÉHO TERÉNU  
HLOUBKA VÝKOPU  
KÓTA DNA POTRUBÍ  
KÓTA ROSTLÉHO TERÉNU

STANIČENÍ [Km],[m]

SKLON [‰] - DÉLKA [m]  
DN [mm] - MATERIÁL - DÉLKA [m]  
KAPACITA [l/s] - RYCHLOST [m/s] (dle: Colebrook)  
NÁVRH. PRŮTOK [l/s] - RYCHLOST [m/s]



- LEGENDA:**
- 1) 102.18 l/sec - 1.45 m/sec
  - 2) 20.00 l/sec - 1.05 m/sec
  - 3) DN 250 - PVC KG hladké - 2.83 m
  - 4) 62.95 l/sec - 1.28 m/sec
  - 5) 20.00 l/sec - 1.07 m/sec


PODÉLNÝ PROFIL  
DEŠŤOVÁ  
KANALIZACE -  
- STOKA "C1"

Měřítko: 1 : 500 / 1 : 100

KÓTA UPRAVENÉHO TERÉNU  
HLOUBKA VÝKOPU  
KÓTA DNA POTRUBÍ  
KÓTA ROSTLÉHO TERÉNU

STANIČENÍ [Km],[m]





SKLON [‰] - DÉLKA [m]  
DN [mm] - MATERIÁL - DÉLKA [m]  
KAPACITA [l/s] - RYCHLOST [m/s] (dle: Colebrook)  
NÁVRH. PRŮTOK [l/s] - RYCHLOST [m/s]



Sběrný dvůr odpadů města Varnsdorf  
Dokumentace pro výběr zhotovitele

SO 14 - DEŠŤOVÁ KANALIZACE, ORL

Zhotovitel:	<b>Valbek, spol. s r.o., středisko Plzeň</b> Parková 1205/11 326 00 Plzeň	HIP: Ing. Zdeněk Skořepa
-------------	---	-----------------------------

	Vypracoval	Josef Komorous		Zak. číslo	15UL31013	
	Zodp. projektant	Ing. Lucie Krupíčková			Datum	02 / 2018
	Tech. kontrola	Ing. Lucie Krupíčková				Stupeň
	Akce	<b>Sběrný dvůr odpadů města Varnsdorf</b>				Počet formátů
<b>PODÉLNÉ PROFILY - STOKY "C, C1"</b>	Měřítko				1 : 500 / 100	
	Č. přílohy				Paré	
	<b>14.4</b>					
Zhotovitel: Valbek, spol. s r.o. Vaňurova 505/17 460 07 Liberec III - Jeřáb	Příloha					