


VZOROVÉ ULOŽENÍ POTRUBÍ

PŘÍČNÝ ŘEZ ULOŽENÍM POTRUBÍ "PEHD" - VODOVOD

a) V KOMUNIKACI

b) MIMO KOMUNIKACE



POZNÁMKA:

OD HLOUBKY VÝKOPU 1,20 m BUDE RÝHA PAŽENÁ

POZNÁMKA:

- PŘI ZAÚSTĚNÍ POTRUBÍ DO ŠACHET POUŽÍT ŠACHTOVOU VLOŽKU
- V MÍSTĚ NAPOJENÍ PŘÍPOJEK OSADIT T-kus
- PŘI SKLADOVÁNÍ, MANIPULÁCI, MONTÁŽI, UKLÁDÁNÍ, ZHUTŇOVÁNÍ A ZKOUŠCE VODOTĚSNOSTI, DODRŽET POŽADAVKY VÝROBCE!
- PŘED ZAPOČETÍM ZEMNÍCH PRACÍ PROVÉST RUČNÍ KOPANÉ SONDY V MÍSTĚCH KŘÍŽENÍ A SOUBĚHU SE STÁVAJÍCÍMI SÍTĚMI PODLE POMÍNEK A ZA PŘÍTOMNOSTI PŘÍSLUŠNÉHO SPRÁVCE

ŠÍŘKY VÝKOPŮ PRO POTRUBÍ

Typ potrubí	HDPE - PE 100 / SDR 11					
DN	32	80	100	125	200	250
OD - vnější rozměr potrubí	40	90	125	160	250	315
L - vnější rozšíření	400	400	400	400	500	500
OD + L - šířka rýhy - "A"	440	490	525	560	750	815
Šířka pažení - 2 x 100 mm	200	200	200	200	200	200
Šířka rýhy včetně pažení - "B"	640	690	725	760	950	1015

HLOUBKA RÝRY MENŠÍ NEŽ 1,0 m - nevyžaduje se
HLOUBKA RÝRY 1-1,75 m - minimální šířka 0,80 m + pažení
HLOUBKA RÝRY 1,75-4,00 m - minimální šířka 0,90 m + pažení
HLOUBKA RÝRY VĚTŠÍ NEŽ 4,0 m - minimální šířka 1,00 m + pažení

±0,000 = 342,020 m n.m.

Souřadnicový systém : JSTK
Výškový systém : Bpv

Sběrný dvůr odpadů města Varnsdorf
Dokumentace pro výběr zhotovitele

SO 13 - VODOVOD

Zhotovitel:



Valbek, spol. s r.o., středisko Plzeň

Parková 1205/11
326 00 Plzeň

HIP:

Ing. Zdeněk Skořepa



Zhotovitel:

Valbek, spol. s r.o.
Vaňurova 505/17
460 07 Liberec III - Jeřáb

Vypracoval	Josef Komorous	Zak. číslo	15UL31013
Zodp. projektant	Ing. Lucie Krupičková	Datum	02 / 2018
Tech. kontrola	Ing. Lucie Krupičková	Stupeň	DZS
Akce		Počet formátů	2 x A4
		Měřítko	1 : 20
		Č. přílohy	Paré
Sběrný dvůr odpadů města Varnsdorf		13.4	
Příloha		VZOROVÉ ULOŽENÍ POTRUBÍ	