



LEGENDA MÍSTNOSTÍ

- 2.01 CHODBA / SCHODIŠTĚ
- 2.02 KANCELÁŘ
- 2.03 KANCELÁŘ
- 2.04 KANCELÁŘ
- 2.05 KANCELÁŘ
- 2.06 KANCELÁŘ
- 2.07 KANCELÁŘ
- 2.08 KANCELÁŘ
- 2.09 DENNÍ MÍSTNOST
- 2.10 ČAJOVÁ KUCHYŇKA
- 2.11 PŘEDSÍŇ ŽENY
- 2.12 WC ŽENY
- 2.13 PŘEDSÍŇ MUŽI
- 2.14 WC MUŽI

N42	- NOUZOVÉ SVÍTIDLO, 11W/1h, IP42	5 ks
L1	- VESTAVNÉ LED SVÍTIDLO, IP65, OPÁLOVÝ KRYT, 23W, 3100lm DLE VÝPOČTU UMĚLÉHO OSVĚTLENÍ	18 ks
L2	- VESTAVNÉ LED SVÍTIDLO, MATNÁ AL, MŘÍŽKA, 27W, 3400lm DLE VÝPOČTU UMĚLÉHO OSVĚTLENÍ	54 ks
SB18	- ŽÁŘIVKOVÉ SV. NÁSTĚNNÉ 1x18W, IP20, S VESTAVĚNÝM SPÍNAČEM	1 ks
♂	- KOLÉBKOVÝ SPÍNAČ, ZAPUŠTĚNÝ, ŘAZ. 1 - ŠEDÝ	5 ks
~	- SÉRIOVÝ SPÍNAČ, ZAPUŠTĚNÝ, ŘAZ. 5 - ŠEDÝ	10 ks
↕	- STŘIDAVÝ PŘESPÍNAČ, ZAPUŠTĚNÝ, ŘAZ. 6 - ŠEDÝ	1 ks
👉	- TLAČÍTKOVÝ SPÍNAČ, ZAPUŠTĚNÝ, S DOUTNAVKOU - ŠEDÝ	6 ks
⌋	- ZÁSUVKA DVOJITÁ 230V/16A ZAPUŠTĚNÁ, CLONKY - ŠEDÁ	13 ks
⌋	- ZÁSUVKA JEDNONÁSOBNÁ 230V/16A ZAPUŠTĚNÁ, CLONKY - ŠEDÁ	64 ks
⚡	- ZÁSUVKA JEDNONÁSOBNÁ 230V/16A , OCHRANA PROTI PŘEPĚTÍ - ŠEDÁ	17 ks
⊗	- POHYBOVÉ ČIDLO DO PODHLEDU	1 ks
V1	- DIAGONÁLNÍ VENTILÁTOR DLE VZT	1 ks
R2	- OCELOPLECHOVÁ ROZVODNICE POD OMÍTKU	1 ks

PRÍVOD PRO ROZVADĚČ R2 BUDE PROVEDEN KABELM TYPU 5Cx10 CYKY + CY10.  
SVĚTELNÝ OBVOD BUDE PROVEDEN KABELY TYPU 3Cx1,5 CYKY, 3Ax1,5 CYKY A 2Ax1,5 CYKY.  
ZÁSUVKOVÝ OBVOD 230V/16A BUDOU PROVEDENY KABELY TYPU 3Cx2,5 CYKY.  
PRÍVOD PRO EL. SPORÁK BUDE PROVEDEN KABELM TYPU 5Cx2,5 CYKY.  
EL. INSTALACE BUDE ULOŽENA PŘEVÁŽNĚ V PODHLEDECH, PARAPETNÍCH KANÁLECH A SDK STĚNÁCH.  
PARAPETNÍ KANÁL TYPU PK 140x70 PRO KLASICKÉ PŘÍSTROJE.

PROSTŘEDÍ DLE ČSN 33 2000-5-51 ed.3: AA5, AB5, AC1, AD1, AE1, AF1, AG1, AH1.  
PODKLAD POD EL. ZAŘÍZENÍM BUDE REAKCE NA OHEŇ A1 A A2 PODLE ČSN EN 13501-1A+.  
PROSTORY JSOU Z HLEDISKA ÚRAZU EL. PROUDEM NORMÁLNÍ PODLE ČSN 33 2000-4-41 ed.2.  
VYUŽITÍ DLE ČSN 33 2000-5-51 ed.3: BA1, BA2, BC2, BD1, BE1.  
KONSTRUKCE BUDOV DLE ČSN 33 2000-5-51 ed.3: CA1, CA2, CB1.  
OCHRANA PŘI PORUŠE BUDE PROVEDENA AUTOMATICKÝM ODPOJENÍM OD ZDROJE  
A POSPOJOVÁNÍM DLE čl. 411.3. A 411.6.ČSN 33 2000-4-41 ed.2.

ZODP. PROJEKTANT JOHANA POLÁKOVÁ	VYPRACOVAL JOHANA POLÁKOVÁ	KRESLIL JOHANA POLÁKOVÁ	JOHANA POLÁKOVÁ ELEKTROPROJEKTY SKALKÁ 27, 470 02 BLÍŽEVEDLY Tel.: 733 774 830 IČO: 62784749	
INVESTOR: MĚSTO VARNSDORF			FORMÁT	A3
VARNSDORF, SVATOPL. ČECHA, ST.P.Č.3439/2			DATUM	ZÁŘÍ 2018
ADAPTACE PROVOZNIHO OBJEKTU V AREÁLU TS VARNSDORF			STUPEŇ	SP+PS
			ČÍSLO ZAK.	106/2018
DISPOZICE EL. INSTALACE VE 2.NP.			MĚŘITKO	ČÍS. VÝK. 1:50 E2