

Vysvětlení zadávací dokumentace

Vážená paní / Vážený pane,

na základě zmocnění zadavatele – **Město Varnsdorf, nám. E. Beneše 470, 407 47 Varnsdorf, IČ: 00261718** - Vám poskytujeme vysvětlení zadávací dokumentace v souladu s § 98 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek (dále rovněž jen „zákon“) k veřejné zakázce s názvem: „**Výměna technologie chlazení na ZS ve Varnsdorfu**“.

DOTAZ č. 1:

V zadávací dokumentaci v předaném výkazu výměr (soubor: D.3.2 II. etapa VV – Strojovna se zázemím), který jsme obdrželi na vyžádání na CD, je v záložce: 02 Rozpočet - položka 150 a 151a napsáno „PROVĚŘIT STÁVAJÍCÍ“. U těchto položek není zřejmé jak má nabízející dveře prověřit a rozhodnout, zda použije stávající dveře nebo nabídne nové. Výklad tohoto textu vede k možnosti, že zadavatel obdrží od nabízejících různá řešení a nesrovnatelné cenové nabídky. Požadujeme proto upřesnit tyto položky a stanovit zda použít stávající nebo dodat nové.

Odpověď zadavatele:

Prosím, u položek kde je uvedeno „prověřit stávající“, naceňte nový výrobek. Pokud by následně v průběhu realizace zakázky bylo zjištěno, že stávající výrobek vyhovuje a je možné ho ponechat, bude se jednat o méněpráce.

DOTAZ č. 2:

V zadávací dokumentaci je předpokládaná hodnota zakázky 11 626 500,54 Kč bez DPH. Po ocenění výkazu výměr se domníváme, že tato cena není adekvátní předané zadávací dokumentaci a pokud je cenou maximální, nebudeme zřejmě schopni nabídku z naší strany předložit, protože se nám nedaří uvedené ceny dosáhnout.

Žádáme tedy o informaci, zda je předpokládaná hodnota zakázky maximální nebo ji může nabízející překročit.


Odpověď zadavatele:

Předpokládaná hodnota není částkou maximální a tudíž nepřekročitelnou, jedná se o orientační údaj. Každý uchazeč může svou nabídkovou cenou překročit hodnotu předpokládané hodnoty zakázky. Z podaných nabídek bude vyhodnocena jako nejvýhodnější nabídka s nejnižší celkovou cenou zakázky bez ohledu na to, v jakém vztahu bude k předpokládané hodnotě.

Ostatní údaje zůstávají beze změn.

V případě jakýchkoli dotazů či nejasností mne, prosím, kontaktujte na kontaktech uvedených níže.

S pozdravem a přáním pěkného dne,



Mgr. Nikola Paříková

Mobil: 702 930 807

E-mail: parikova@viaconsult.cz

VIA Consult a.s.

Sídlo: Náměstí Svobody 527, 739 61 Třinec

Kancelář: Kopečná 12, 602 00 Brno