

LEGENDA ZNAČEK–silnoproud:


- XC zásuvka jednonásobná ~230V/16A v jednorámečku
- XC 2x zásuvka jednonásobná ~230V/16A vedle sebe ve dvojrámečku
- XC 3x zásuvka jednonásobná ~230V/16A vedle sebe ve vícenás. rámečku
- XC 3x zásuvka jednonásobná ~230V/16A vedle sebe ve vícenás. rámečku s přep. ochranou
- XC 4x zásuvka jednonásobná ~230V/16A vedle sebe ve vícenás. rámečku s přep. ochranou
- XC zásuvka jednonásobná ~230V/16A v jednorámečku IP44
- vývod 1f dle popisu (volný konec min. 2m)
- vývod 3f dle popisu (volný konec min. 2m)
- rozvaděč RSx– patrový rozvaděč, RE – rozvaděč elektroměru, R.FVE – rozvaděč FVE
- datový rozvaděč
- TS tlačítko total stop
- MET hlavní uzemňovací svorka
- krabicová rozvodka
- společná kabelová trasa – více kabelů v trase, včetně rozbočovacích krabic
- kabelová trasa – zásuvkové rozvody – jeden kabel v trase, pod omítkou
- odtahový ventilátor s dobřehovým relé
- snímač pohybu stropní/nástěnný pro VZT (krytí IP44)
- termostat podlahového vytápění – propojení JYTY 4x1 s rozdělovačem

LEGENDA ZNAČEK – SLABOPROUD:

- DT zásuvka jednonásobná datová 1xRJ45 cat.6
- TEL zásuvka telefonní, 1xRJ45 cat.6
- kabel UTP CAT 6e
- kamera CCTV – kabel UTP cat. 6

Č.M.	NÁZEV MÍSTNOSTÍ
2.01	Sekretariát
2.02	Nákup
2.03	Kuchyně
2.04	WC ženy + předsíň
2.05	WC muži + předsíň
2.06	Úklid
2.07	Archiv
2.08	Účetní, dietka
2.09	Personální oddělení
2.10	Doprava
2.11	Ředitelna
2.12	Chodba
2.13	Balkon
PLOCHA CELKEM	

NAPĚŤOVÁ SOUSTAVA: 3NPE ~50Hz,400/230V TN–C–S  
OCHRANA PŘED ÚRAZEM ELEKTRICKÝM PROUDEM:  
AUTOMATICKÝM ODPOJENÍM OD ZDROJE, POSPOJOVÁNÍM  
A PROUDOVÝM CHRÁNIČEM DLE ČSN 33 2000–4–41 ed.3

ZAPNUTO 		Polní 74/23, 405 02 Děčín XXII – Václavov 773 918 902, pavel.bohunek@gmail.com	
Vypracoval:	Mojmír Tobrman		BricsCAD V20
Kontroloval:	Bc. Pavel Bohunek	ČKAIT 0402248	Formát: Výkres 3x A4
Investor:	MĚSTO VARNSDORF NÁMĚSTÍ E. BENEŠE 470, 470 47 VARNSDORF  Akce: VÝMĚNA OKEN A VSTUPNÍCH DVEŘÍ, ZATEPLENÍ FAŠÁDY, ÚPRAVA VSTUPŮ A STŘECHY ADMINISTRATIVNÍ BUDOVY NEMOCNICE Č.P. 2559, VARNSDORF		Stupeň: DPS
			Datum: 04/2024
			Měřítko: 1:75
			Zak.č.: P24024
Místo:	NA P.P.Č. 4208/2, V K.Ú. 776971 VARNSDORF		Výkres č.:  D.1.4.4.3.03
Část:	D.1.4.4) Zařízení silnoproudé elektrotechniky		
Název:	ZÁSUVKOVÉ ROZVODY – 2.NP		