

LEGENDA ZNAČEK–silnoproud:

- vypínač jednopólový řazení 1 IP44
- zásuvka jednonásobná ~230V/16A v jednorámečku
- krabicová rozvodka
- společná kabelová trasa – více kabelů v trase, včetně rozbočovacích krabic
- kabelová trasa – zásuvkové rozvody – jeden kabel v trase, pod omítkou
- kabelová trasa – světelné rozvody – jeden kabel v trase, pod omítkou

ZNAČENÍ:

- ZNAČENÍ SVÍTIDEL

1 A 1 a

 - Část přepínače (a,b)
 - Číslo spínače
 - Typ svítidla
 - Číslo okruhu
- ZNAČENÍ SPÍNAČŮ


1/1 a

 - Část přepínače (a,b)
 - Číslo spínače
 - Číslo okruhu

LEGENDA SVÍTIDEL:

- G – LED svítidlo přisazené IP54, 24W, 3600/840

NAPĚŤOVÁ SOUSTAVA: 3NPE ~50Hz,400/230V TN–C–S
OCHRANA PŘED ÚRAZEM ELEKTRICKÝM PROUDEM:
AUTOMATICKÝM ODPOJENÍM OD ZDROJE, POSPOJOVÁNÍM
A PROUDOVÝM CHRÁNIČEM DLE ČSN 33 2000–4–41 ed.3

ZAPNUTO 			Polní 74/23, 405 02 Děčín XXII – Václavov 773 918 902, pavel.bohunek@gmail.com
Vypracoval:	Mojmír Tobrman		BricsCAD V20
Kontroloval:	Bc. Pavel Bohuněk	ČKAIT 0402248	Formát: Výkres 3x A4
Investor:	MĚSTO VARNSDORF NÁMĚSTÍ E. BENEŠE 470, 470 47 VARNSDORF		Stupeň: DPS
Akce:	VÝMĚNA OKEN A VSTUPNÍCH DVEŘÍ, ZATEPLENÍ FASÁDY, ÚPRAVA VSTUPŮ A STŘECHY ADMINISTRATIVNÍ BUDOVY NEMOCNICE Č.P. 2559, VARNSDORF		Datum: 04/2024
Místo:	NA P.P.Č. 4208/2, V K.Ú. 776971 VARNSDORF		Měřítka: 1:75
Část:	D.1.4.4) Zařízení silnoproudé elektrotechniky		Zak.č.: P24024
Název:	ELEKTROINSTALACE PŮDA		Výkres č.: D.1.4.4.3.07