



LEGENDA:

- PV-POŽÁRNÍ VODA (OCEL POZINK. POTRUBÍ,IZOLOVANÉ)
- SV-STUDENÁ VODA (PLASTOVÉ POTRUBÍ PPR PN20,IZOLOVANÉ)
- TV-TEPLÁ VODA (PLASTOVÉ POTRUBÍ PPR PN20,IZOLOVANÉ)
- CV-CIRKULACE (PLASTOVÉ POTRUBÍ PPR PN20,IZOLOVANÉ)
- VODOVODNÍ POTRUBÍ VEDENÉ V ZEMI

LEGENDA ZAŘÍZOVACÍCH PŘEDMĚTŮ:

- |     |                         |  |
|-----|-------------------------|--|
| D   | DŘEZ KUCHYŇSKÝ          | 2xRV DN15; 0,55m n.č.p.                        |
| P   | PISOÁR                  | PV DN15; 0,6m n.č.p.; SENZOR                   |
| S   | SPRCHA                  | NÁSTĚNNÁ BATERIE; 1,3m n.č.p.                  |
| U   | UMÝVADLO                | 2xRV DN15; 0,55m n.č.p.                        |
| U1  | UMÝVADLO IMOBILNÍ       | 2xRV DN15; 0,55m n.č.p.                        |
| WC  | KLOZET ZÁVĚSNÝ          | RV DN15; 1,1m n.č.p.                           |
| WC1 | KLOZET ZÁVĚSNÝ IMOBILNÍ | RV DN15; 1,1m n.č.p.                           |
| VL  | VÝLEVKA                 | NÁSTĚNNÁ BATERIE; 1,2m n.č.p.                  |
| H   | HYDRANT B25/30          | S.H. 1,1m n.č.p.                               |
| PU  | POŽÁRNÍ UCÁPKA          |  |
| V   | VÝTOKOVÝ VENTIL         | 1,2m n.č.p.                                    |
| Z   | ZÁSOBNÍK TV             |  |
| A1  | GASTRO                  | S.V. 3/8", 0,6m n.č.p., ROHÁČEK OTOČENÝ NAHORU |
|     |                         | T.V. 3/8", 0,6m n.č.p., ROHÁČEK OTOČENÝ NAHORU |
|     |                         | S.V. 3/8", 0,3m n.č.p., ROHÁČEK OTOČENÝ NAHORU |
| A2  | GASTRO                  | T.V. 3/8", 0,5m n.č.p., ROHÁČEK OTOČENÝ NAHORU |
|     |                         | S.V. 3/4", 0,3m n.č.p., PRAČKOVÝ VENTIL        |
| C1  | GASTRO                  | T.V. 3/4", 0,3m n.č.p., PRAČKOVÝ VENTIL        |
| C2  | GASTRO                  | T.V. 3/4", 0,3m n.č.p., PRAČKOVÝ VENTIL        |
| C3  | GASTRO                  | S.V. 3/4", Z PODLAHY, PRAČKOVÝ VENTIL          |
| C4  | GASTRO                  | S.V. 3/4", 0,4m n.č.p., PRAČKOVÝ VENTIL        |

TLOUŠŤKY IZOLACE POTRUBÍ

POTRUBÍ STUDENÉ A POŽÁRNÍ VODY d20–d63 – TLOUŠŤKA IZOLACE 13mm

POTRUBÍ TEPLÉ VODY A CIRKULACE d20 – TLOUŠŤKA IZOLACE 13mm

POTRUBÍ TEPLÉ VODY A CIRKULACE d25 – TLOUŠŤKA IZOLACE 20mm

POTRUBÍ TEPLÉ VODY A CIRKULACE d32 – TLOUŠŤKA IZOLACE 25mm

POTRUBÍ TEPLÉ VODY A CIRKULACE d40 – TLOUŠŤKA IZOLACE 30mm

POTRUBÍ TEPLÉ VODY A CIRKULACE d50 – TLOUŠŤKA IZOLACE 40mm

LEGENDA ARMATUR:

- VU VENTIL UZAVÍRACÍ
- VUV VENTIL UZAVÍRACÍ S VYPOUŠTĚNÍM
- Č CÍRKULAČNÍ ČERPADLO
- ZK ZPĚTNÁ KLAČKA
- ZV ZPĚTNÝ VENTIL
- PV POJISTNÝ VENTIL
- KK KULOVÝ KOHOUT

LEGENDA MÍSTNOSTÍ:

Č.M.	NÁZEV MÍSTNOSTI	PLOCHA	ÚPRAVA PODLAH	ÚPRAVA STĚN	ÚPRAVA STROPU	POZNÁMKA
1.01	Dispečink, vrtátnice	14,55	Ker. dlažba	Štuková omítka	SDK podhled	
1.02	Kuchyňka	5,05	Ker. dlažba	Ker.ob., Štuk.om.	SDK podhled	
1.03	WC+ předsíň	3,75	Ker. dlažba	Ker.ob., Štuk.om.	SDK podhled	
1.04	Pokladna	15,17	PVC, vinyl	Štuková omítka	SDK podhled	
1.05	Chodba	15,27	Ker. dlažba	Štuková omítka	SDK podhled	
1.06	WC ženy + předsíň	6,59	Ker. dlažba	Ker.ob., Štuk.om.	SDK podhled	
1.07	WC muži + předsíň	7,03	Ker. dlažba	Ker.ob., Štuk.om.	SDK podhled	
1.08	WC pro invalidy	3,32	Ker. dlažba	Ker.ob., Štuk.om.	SDK podhled	
1.09	Šatna + sprcha	5,17	Ker. dlažba	Ker.ob., Štuk.om.	SDK podhled	
1.10	WC + předsíň	3,11	Ker. dlažba	Ker.ob., Štuk.om.	SDK podhled	
1.11	Chodba	5,95	Ker. dlažba	Štuková omítka	SDK podhled	
1.12	Ohřev a výdej jídel	24,01	Ker. dlažba	Ker.ob., Štuk.om.	SDK podhled	
1.13	Búfe, chodba	57,62	Ker. dlažba	LTD., Štuk.om.	SDK podhled	
1.14	Zádvěř, čistící zóna	16,09	Ker. dlažba	Štuková omítka	SDK, Štuk.om.	
1.15	Úklid	2,61	Ker. dlažba	Ker.ob., Štuk.om.	SDK podhled	
1.16	Šatna	1,88	Ker. dlažba	Štuková omítka	SDK podhled	
1.17	Přestřešený vstup	30,57	Ker. dlažba	Ext. omítka	Ext. omítka	
1.18	Terasa	58,47	Bet. dlažba	Ext. omítka	Ext. omítka	
	PLOCHA CELKEM	276,21	m <sup>2</sup>			

AKCE

VÝMĚNA OKEN A VSTUPNÍCH DVEŘÍ, ZATEPLENÍ FASÁDY, ÚPRAVA VSTUPŮ A STŘECHY ADMINISTRATIVNÍ BUDOVY NEMOCNICE Č.P. 2559, VARNSDORF

MÍSTO

NA P.P.Č. 4208/2, V K.Ú. 776971 VARNSDORF

INVESTOR

MĚSTO VARNSDORF  
NÁMĚSTÍ E. BENEŠE 470  
470 47 VARNSDORF

GENERALNÍ PROJEKTANT

for WOOD

ZÁSTUPCE INVESTORA

PETR ŠIMEK ODBOR INVESTIC OSMI  
NÁMĚSTÍ E. BENEŠE 470, 470 47 VARNSDORF

STAVEBNÍ ČÁST

Ing. VÁCLAV JÁRA  
HUŠOVA 2075, 407 47 VARNSDORF  
TEL. 607 617 494, 412 331 226  
e-mail: vavclavjara@seznam.cz

ZODPOVĚDNÝ PROJEKTANT ČÁSTI

AQUAEDUCTUS PROJEKT s.r.o.  
Ing. Hana Hrochová  
email: hrochova@aqpr.cz  
tel: +420 777 001 352

VYPRACOVAL

Ing. David Waraus

FORMAT

8xA4

MĚŘÍTKO

1:50

DATUM

KVĚTEN 2024

Č. PŘE/KOPIE

STUPEŇ

DPS

PROFES

0.1.4a ZDRAVOTNĚ TECHNICKÉ INSTALACE

NÁZEV VÝKRESU

PŮDORYS 1.NP - VODOVOD

Č. VÝKRESU

09