



LEGENDA:

- PV--POŽÁRNÍ VODA (OCEĽ POZINK. POTRUBÍ,IZOLOVANÉ)
- .-.- SV--STUDENÁ VODA (PLASTOVÉ POTRUBÍ PPR PN20,IZOLOVANÉ)
- TV--TEPLÁ VODA (PLASTOVÉ POTRUBÍ PPR PN20,IZOLOVANÉ)
- .-.- CV--CIRKULACE (PLASTOVÉ POTRUBÍ PPR PN20,IZOLOVANÉ)
- VODOVODNÍ POTRUBÍ VELENÉ V ZEMI

LEGENDA ZAŘÍZOVACÍCH PŘEDMĚTŮ:

D	DŘEZ KUCHYŇSKÝ	2xRV DN15; 0,55m n.č.p.
P	PISOÁR	PV DN15; 0,6m n.č.p.; SENZOR
S	SPRCHA	NÁSTĚNNÁ BATERIE; 1,3m n.č.p.
U	UMÝVADLO	2xRV DN15; 0,55m n.č.p.
Ui	UMÝVADLO IMOBILNÍ	2xRV DN15; 0,55m n.č.p.
WC	KLOZET ZÁVĚSNÝ	RV DN15; 1,1m n.č.p.
Wci	KLOZET ZÁVĚSNÝ IMOBILNÍ	RV DN15; 1,1m n.č.p.
VL	VÝLEVKA	NÁSTĚNNÁ BATERIE; 1,2m n.č.p.
H	HYDRANT B25/30	S.H. 1,1m n.č.p.
PU	POŽÁRNÍ UC PÁVKA	
V	VÝTOKOVÝ VENTIL	1,2m n.č.p.
Z	ZÁSObNÍK TV	
A1	GASTRO	S.V. 3/8", 0,6m n.č.p., ROHÁČEK OTOČENÝ NAHORU
A2	GASTRO	T.V. 3/8", 0,6m n.č.p., ROHÁČEK OTOČENÝ NAHORU
C1	GASTRO	S.V. 3/8", 0,5m n.č.p., ROHÁČEK OTOČENÝ NAHORU
C2	GASTRO	T.V. 3/8", 0,5m n.č.p., ROHÁČEK OTOČENÝ NAHORU
C3	GASTRO	S.V. 3/4", 0,3m n.č.p., PRAČKOVÝ VENTIL
C4	GASTRO	T.V. 3/4", 0,3m n.č.p., PRAČKOVÝ VENTIL
		S.V. 3/4", Z PODLAHY, PRAČKOVÝ VENTIL
		S.V. 3/4", 0,4m n.č.p., PRAČKOVÝ VENTIL

TLOUŠTKY IZO LACE POTRUBÍ

POTRUBÍ STUDENÉ A POŽÁRNÍ VODY d20--d63 – TLOUŠTKA IZO LACE 13mm  
POTRUBÍ TEPLÉ VODY A CIRKULACE d20 – TLOUŠTKA IZO LACE 13mm  
POTRUBÍ TEPLÉ VODY A CIRKULACE d25 – TLOUŠTKA IZO LACE 20mm  
POTRUBÍ TEPLÉ VODY A CIRKULACE d32 – TLOUŠTKA IZO LACE 25mm  
POTRUBÍ TEPLÉ VODY A CIRKULACE d40 – TLOUŠTKA IZO LACE 30mm  
POTRUBÍ TEPLÉ VODY A CIRKULACE d50 – TLOUŠTKA IZO LACE 40mm

LEGENDA ARMATUR:

- VU VENTIL UZAVÍRACÍ
- VUV VENTIL UZAVÍRACÍ S VYPOUŠTĚNÍM
- Č CÍRKULAČNÍ ČERPADLO
- ZK ZPĚTNÁ KĽAPKA
- ZV ZPĚTNÝ VENTIL
- PV POJISTNÝ VENTIL
- KK KULOVÝ KOHOUT

AKCE  
VÝMĚNA OKEN A VSTUPNÍCH DVEŘÍ, ZATEPLENÍ FASÁDY, ÚPRAVA  
VSTUPŮ A STŘECHY ADMINISTRATIVNÍ BUDOVY NEMOCNICE Č.P.  
2559, VARNSDORF

MÍSTO  
NA P.P.Č. 4208/2, V K.Ú. 776971 VARNSDORF

INVESTOR	GENERALNÍ PROJEKTANT
MĚSTO VARNSDORF NÁMĚSTÍ E. BENEŠE 470 470 47 VARNSDORF	<b>for WOOD</b>
ZÁSTUPCE INVESTORA	STAVEBNÍ ČÁST
PETR ŠIMEK ODBOR INVESTIC OSMI NÁMĚSTÍ E. BENEŠE 470, 470 47 VARNSDORF	Ing. VACLAV JARA HÚSOVA 2075, 407 47 VARNSDORF TEL. 607 617 494, 412 331 226 e-mail: vavlavjara@seznam.cz
ZODPOVĚDNÝ PROJEKTANT ČÁSTI	VYPRACOVAL
AQUAEDUCTUS PROJEKT s.r.o. Ing. Hana Hrochová email: hrochova@aqpr.cz tel: +420 777 001 352	Ing. David Woraus

FORMÁT	6xA4	MĚŘÍTKO	1:50	DATUM	KVĚTEN 2024	Č. PARÉ/KOPIE
STUPEŇ	DPS	PROFESE	D.1.4a ZDRAVOTNĚ TECHNICKÉ INSTALACE			
NÁZEV VÝKRESU	IZOMETRIE VODOVODU				Č. VÝKRESU	11