



LEGENDA ZNAČEK –silnoproud:

- vypínač jednopólový řazení 1
- vypínač jednopólový řazení 1 IP44
- vypínač sériový řazení 5
- přepínač střídavý řazení 6
- přepínač křížový řazení 7
- přepínač střídavý dvojitý řazení 6+6
- rozvaděč RS – patrový rozvaděč
- krabicová rozvodka
- společná kabelová trasa – více kabelů v trase, včetně rozbočovacích krabic
- kabelová trasa – světelné rozvody – jeden kabel v trase, pod omítkou
- snímač pohybu stropní/nástěnný pro osvětlení (krytí IP44)

ZNAČENÍ:

ZNAČENÍ SVÍTIDEL

- 1 A 1 a Část přepínače (a,b)
- Číslo spínače
- Typ svítidla
- Číslo okruhu

ZNAČENÍ SPÍNAČŮ

- 1/1 a Část přepínače (a,b)
- Číslo spínače
- Číslo okruhu

Svítidla 1.PP

Označení svítidla	Typ	Název	Světelné zdroje	Počet
A	CLEVER-Q UNI 2900/840 MPR	Interiérové vestavné a přisazené svítidlo	1 x LED, 23W, 2570lm, Ra80, 4000K	6
B	LENTIL-R410 3000/840 OP IP44	Kruhové interiérové přisazené svítidlo s opalovým krytem	1 x LED, 32W, 3200lm, Ra80, 4000K	12
C	SPIRIT-72 1.4ft PCc 3500/840	Průmyslové výkonné LED svítidlo	1 x LED, 24W, 3384lm, Ra80, 4000K	4
D	PASTEL-R320 2100/840 MPR	Interiérové závěsné a přisazené kruhové svítidlo s mikropřismatickým krytem	1 x LED, 18W, 1960lm, Ra80, 4000K	3
E	ALINE-DI L1085 3400/840 OP	Interiérové závěsné a přisazené svítidlo do sestav s opalizovaným PC krytem	1 x LED, 25W, 2380lm, Ra80, 4000K	2
NO 1	EMELI-P20 500/750 AT 3H SE - Open Area	LED, nouzové, přisazené svítidlo pro neúplně osvětlení, optika Open Area, se zdrojem 3h.	1 x LED, 4W, 450lm, Ra80, 5000K	5
NO pik	EMELI-PIK PC 150/750 AT 3h SA(SE)	LED nouzové, únikové svítidlo, přisazené s piktogramem, 1W	1 x LED, 1W, 100lm, Ra80, 5000K	2
L	TRITON_2 LED-1L15807_IN-184_3000	TRITON_2, 1 x LED modul L15807, 27W, d-380mm, stínidlo PC, HF	1 x LED, 27W, 3880lm, Ra80, 3000K	3

NAPĚŤOVÁ SOUSTAVA: 3NPE ~50Hz,400/230V TN–C–S
OCHRANA PŘED ÚRAZEM ELEKTRICKÝM PROUDEM:
AUTOMATICKÝM ODPOJENÍM OD ZDROJE, POSPOJOVÁNÍM
A PROUDOVÝM CHRÁNIČEM DLE ČSN 33 2000–4–41 ed.3

Č.M.	NÁZEV MÍSTNOSTI
0.01	Chodba
0.02	Dopravní služba 24h
0.03	Archiv
0.04	WC
0.05	Šatna
0.06	Technická místnost úklid
0.07	Sklad
0.08	Garáž, sekačky, zázemí zahradníka
0.09	Zázemí uklízečky
0.10	Sprcha
PLOCHA CELKEM	

ZAPNUTO		Polní 74/23, 405 02 Děčín XXII – Věclavov 773 918 902, pavel.bohunek@gmail.com	
Vypracoval:	Mojmír Tobrman	BricsCAD V20	
Kontroloval:	Bc. Pavel Bohuněk	ČKAIT 0402248	Formát: Výkres 3x A4
Investor:	MĚSTO VARNSDORF NÁMĚSTÍ E. BENEŠE 470, 470 47 VARNSDORF	Stupeň: DPS	
Akce:	VÝMĚNA OKEN A VSTUPNÍCH DVEŘÍ, ZATEPLENÍ FASÁDY, ÚPRAVA VSTUPŮ A STŘECHY ADMINISTRATIVNÍ BUDOVY NEMOCNICE Č.P. 2559, VARNSDORF	Datum: 04/2024	
Místo: NA P.P.Č. 4208/2, V K.Ú. 776971 VARNSDORF		Měřítko: 1:75	
Část: D.1.4.4) Zařízení silnoproudé elektrotechniky		Zak.č.: P24024	
Název: SVĚTELNÉ ROZVODY – 1.PP		Výkres č.: D.1.4.4.3.04	