



LEGENDA MÍSTNOSTÍ - 1.NP		
Č.M.	NÁZEV MÍSTNOSTI	PLOCHA [m²]
1.01	CHODBA	19,08
1.02	PRŮJEZD	36,00
1.03	TRAFOSTANICE	35,15
1.04	ŠATNA	8,32
1.05	SPRCHA	5,28
1.06	SOCIÁLNÍ ZÁZEMÍ	7,59
1.07	DENNÍ MÍSTNOST	13,80
1.08	SKLAD PRO KANCELÁŘE 2.NP	10,12
1.09	ÚKLIDOVÁ MÍSTNOST	2,16
1.10	SKLAD NÁŘADÍ	36,82
1.11	DÍLNA / GARÁŽ	150,32
1.12	SKLAD MATERIÁLŮ	53,78
1.13	PŘEDÁVACÍ STANICE	15,35
1.14	SCHODIŠTĚ	17,00

- LEGENDA:
- X XX —PŘÍVOD VZDUCHU DO MÍSTNOSTI (m³/h)
X XX —ODVOD VZDUCHU Z MÍSTNOSTI (m³/h)
— ZAR. Č. X
- VZDUCHOTECHNICKÉ POTRUBÍ SPIRO
VZDUCHOTECHNICKÉ POTRUBÍ POZINK. ČTYŘHRANĚ
TLUMIČ HLUKU
PŘÍVOD ČERSTVÉHO VZDUCHU
VÝFUK ODPAVNÍHO VZDUCHU
ODVOD ZNEHODNOCENÉHO VZDUCHU Z MÍSTNOSTI
PŘÍVOD ČERSTVÉHO UPRAVENÉHO VZDUCHU DO MÍSTNOSTI
STĚNOVÁ MŘÍŽKA
MĚDĚNÉ CHLADIRENSKÉ POTRUBÍ IZOLOVANÉ
DVOUTRUBKA –KAPALINA/PLYN
NA SYSTÉMU VRV JSOU NA HLAVNÍ VĚTVI OSAZENY SYSTÉMOVÉ
ODBOČKY "REFNETY"
S POTRUBÍM JE VEDENÝ KOMUNIKAČNÍ KABEL

Investor: Město Varnsdorf nám E. Beneše 470 Varnsdorf 470 47		Zpracoval: DIGITRONIC CZ s. r. o. Šimkova 904, 500 03 Hradec Králové www.digitronic.cz, tzb@digitronic.cz	
Místo stavby: ul. Západní 2755, Varnsdorf, 470 47 k.ú.: Varnsdorf (776971) p.č. 2692/120		Datum: 09/2021	
Vedoucí projektu: Ing. Jan Dinga		Stupeň PD: DPS	
Zodp. projektant: Ing. Jan Dinga		Číslo: D.1.4.C Vzduchotechnika a chlazení	
Vypracoval: Petr Křesťan, Jitka Fleglová		Formát: A1	
Akce: Stavební úpravy objektu č.p. 2755, ul. Západní ve Varnsdorfu		Měřítko: 1:50	
Obsah: Půdorys 1.NP		Číslo výkresu: D.1.4.C2	